

Приложение № 5 к форме 1.1
Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ГП ВО "Областные электротеплосети"

(наименование организации)

Россия, 160014, г.Вологда, ул.Горького, д.99

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

Место опубликования	Печатное издание (наименование, №, дата)	
	Наименование сайта/URL	
Дата опубликования		
Отчетный период		2014г.

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Январь	01	1:21	01	1:47	ТЭЦ яч.12 на повреждении КЛ-6кВ ТЭЦ яч.12 - РП8 ф.47	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
2	Январь	01	9:01	01	10:03	РП-29 Ф-10 на повреждении КЛ-10 кВ РП-29 ф-10 - ТП-465, ТП-465 - ТП-472, к2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
3	Январь	05	15:12	05	15:30	РП-30 Ф-4 повреждение ВЛ 10 кВ РП-30 Ф-4 - ЛЭП № 4	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
4	Январь	05	23:07	06	1:05	п/с "Центральная" яч.7 на повреждении КЛ-10 кВ п\с Центральная яч.7 - РП-21 ф.12	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
5	Январь	05	23:07	05	1:55	РП-21 Ф-5 на повреждении КЛ 10 кВ РП-21 ф.5 - ТП-33	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
6	Январь	05	23:07	06	1:55	РП-21 Ф-3 на повреждении КЛ 10 кВ ТП-167 - ТП-197 ул. Благовещенская 24 б в дороге.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
7	Январь	07	6:58	07	10:05	п/с "Центральная" яч.12 на повреждении КЛ 6кВ п\с Центральная я.12 - РП-4 ф.8	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Январь	07	7:46	07	10:05	РП-4 Ф-7 РП-4 ф.7 МВ на повреждении КЛ 6 кВ РП-4 – ТП-261	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
9	Январь	08	8:15	08	10:05	РП-4 Ф-7 РП-4 ф.7 МВ на повреждении КЛ 6 кВ РП-4 – ТП-261	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
10	Январь	10	12:09	10	14:15	РП-19 Ф-16 на повреждении КЛ 10 кВ ТП-314 - ТП726	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
11	Январь	12	4:52	12	5:10	РП-3 Ф-3 на повреждении КЛ 6 кВ РП-3 Ф-3 – РП24 Ф-14	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
12	Февраль	04	15:03	04	19:30	п/с "Центральная" яч.3 на повреждении КЛ 6кВ РП33 Ф9 - п/с "Тяговая" 8.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
13	Февраль	06	13:39	06	14:34	РП-21 Ф-5 на повреждении КЛ 10кВ ТП33 - ТП416	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
14	Февраль	06	11:32	06	12:02	РП-21 Ф-6 на повреждении КЛ РП21 Ф-6 - ТП22	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
15	Февраль	10	11:20	10	13:00	РП-14 Ф-8 на повреждении КЛ 10кВ ТП490 - ТП597 к-2.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
16	Февраль	10	15:41	10	17:06	РП-7 Ф-19 на повреждении КЛ 6кВ РП7 Ф-19 - ТП640.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
17	Февраль	13	8:05	13	10:55	ТП-483 ЛЭП№34-ЛР№78	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
18	Февраль	13	14:57	13	15:18	РП-31 Ф-5 на повреждении ВЛ 10 кВ ЛЭП№10 - ЛР№71.	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
19	Февраль	13	12:26	13	14:45	ЗРУ Ф-7 на повреждении КЛ 6 кВ ЗРУ Ф-7 – ТП-406.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
20	Февраль	14	10:50	14	11:55	РП-10 Ф-19 на повреждении ВЛ 6 кВ ЛЭП-30 .	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
21	Февраль	17	19:50	17	22:25	РП-26 Ф-14 в ТП474 РУ 10кВ сек.1 повреждение опорного изолятора сборных шин.	Ремонт РУ 10 кВ , испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Февраль	17	20:04	17	20:55	п/с "Западная" яч. 24 на повреждении КЛ 0,6кВ п/с "Западная" яч. 24 - РП16 Ф5 к-1.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
23	Февраль	17	20:50	17	22:25	РП-26 Ф-14 на повреждении КЛ 10кВ ТП518 - ТП600 к-1.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
24	Февраль	17	22:48	17	22:56	РП-27 Ф-22 на повреждении КЛ 10кВ ТП460 - Т-2.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
25	Февраль	27	10:56	27	14:58	РП-30 Ф-20 на повреждении ВЛ-10кВ РП-30 – ЛЭП №4 - КТП-299	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
26	Март	03	17:50	03	18:24	РП-13 Ф-6 повреждение кабельной линии 6кВ ТП-105 – ТП-14	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
27	Март	04	9:30	04	10:03	РП-2 Ф-9 на повреждении РУ 10 кВ в ТП329	Ремонт РУ-10 кВ в ТП-329, испытание повышенным напряжением
28	Март	05	11:00	05	13:00	ГПП 110/6 «ГДЗ» яч.15,18 повреждение КЛ 6кВ РТП6 яч.9 – РТП7/3; повреждение КЛ 6кВ ТП-69 – ТП-95 в г. Сокол	Ремонт кабельных линий, испытание повышенным напряжением
29	Март	05	13:35	05	15:21	РП-26 Ф-13 ТП- 517 повреждение кабельной линии 10кВ ТП517 - ТП519	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
30	Март	12	9:11	12	10:47	РП-36 Ф-17 на повреждении ВЛ 6 кВ ЛЭП №47	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
31	Март	12	20:40	13	00:35	РП-26 Ф-9 на повреждении КЛ 10кВ ТП518к2 - ТП600к2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
32	Март	17	19:55	17	20:33	ТЭЦ яч. 107 повреждение КЛ - 6кВ ТЭЦ яч.107 - РП23 ф.18	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
33	Март	18	15:20	18	16:29	РП - 10 Ф-10 повреждение КЛ 6кВ ТП - 767 - ЛЭП 30	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
34	Март	19	11:25	19	12:56	РП6 Ф-3 ТП-423 повреждение КЛ 6кВ ТП-423 - ТП-19	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
35	Март	19	11:26	19	12:56	РП-16 Ф-14 РП-6 Ф-2 на повреждении КЛ ТП-423 - ТП-19	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Март	22	17:50	22	18:45	РТП 6 яч.9 повреждение КЛ ТП-57 – ТП-67 в г. Сокол	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
37	Март	22	2:12	22	02:58	п/с ОМЗ яч.22 РП-14 Ф-26 на повреждении КЛ 10кВ п/с ОМЗ яч.22 - РП14 ф.26 каб."В"	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
38	Март	21	8:01	21	09:00	ГПП-2 ТП-535 повреждение КЛ 10кВ ТП-532 -ТП-533	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
39	Март	27	4:00	27	06:25	ТП- 34 СЖД яч.5 на повреждении КЛ 6 кВ ТП-34 СЖД - ТП- 662	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
40	Апрель	02	11:15	02	12:40	РТП 1яч.5 повреждение к.л. ТП-59-ТП-95 в г.Сокол	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
41	Апрель	04	13:45	04	14:45	РП-7 Ф-15 тп-800 на повреждении КЛ 6 кВ РП-7 ф.15 - ТП-800	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
42	Апрель	06	22:30	06	22:45	ЗРУ Ф-5 на повреждении КЛ 6кВ ТП-123 - ТП-5	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
43	Апрель	10	15:15	10	15:55	п/с "Маега" яч. 13 на повреждении ВЛ 10 кВ ЛЭП- №27	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
44	Апрель	11	23:01	12	01:05	п/с "Центральная" на повреждении КЛ 6кВ ТП-777 - ТП-874	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
45	Апрель	15	1:40	15	3:20	п/с "Городская" ТП-406 на повреждении КЛ 6кВ ТП-406 – ТП 715	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
46	Апрель	16	14:40	16	15:00	п/с "Западная"секция 2 ТП-122 на повреждении КЛ 6кВ ТП122 - ТП893	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
47	Апрель	18	18:06	18	19:00	п/с "Западная" яч.21 на повреждении КЛ 6кВ п/с Западная яч.21 - РП-7 Ф5 к.1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
48	Апрель	20	0:12	20	0:59	РП-27 Ф-9 повреждение в РУ 10 кВ ТП 463	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
49	Апрель	22	1:16	22	3:15	п/с "Вологда-Южная" яч.305 на повреждение ЛЭП-№6 ЛР-202	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
50	Апрель	25	5:30	25	12:40	РП-27 Ф-4 повреждение кабельной линии 10кВ ТП-509 - ЛЭП-13	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Апрель	26	20:40	26	00:50	ГПП 1 яч.8 повреждение РУ-6 кВ в ТП-64 в г. Сокол	Ремонт РУ-6 кВ, испытание повышенным напряжением
52	Апрель	29	10:40	29	12:00	ГПП-110/6-Сокол ГДЗ яч.6 на повреждении КЛ 6 кВ ГДЗ яч.6ТП-76 - КЛ 6кВ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
53	Май	01	9:45	01	11:03	РУ-3 яч.4 Сухонский ЦБК повреждение КЛ ТП-13 – ТП-14	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
54	Май	03	14:20	03	16:20	РТП -6 яч.3 повреждение ВЛ 6 кВ в пролете опор № 6-7.	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
55	Май	06	15:11	06	19:24	РП-19 Ф-16 на повреждении РУ 10 кВ в КТП-649	Ремонт РУ 10 кВ в КТП-649, испытание повышенным напряжением
56	Май	06	21:52	06	23:11	п/с "Молочное" яч.10 на повреждении ВЛ 10 кВ ЛЭП-3	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
57	Май	07	01:50	07	03:49	ГПП 110/6 яч.2 на повреждении ВЛ 6 кВ Л-22 в пролете опор № 7-8-9.	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
58	Май	07	21:45	07	00:14	ГПП 110/6 ГДЗ яч.7 повреждение ВЛ 6 кВ Л-19 пролете опор № 27-30.	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
59	Май	12	15:44	12	18:30	РП13 Ф-13 повреждение КЛ 6 кВ ТП15 –ТП-116	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
60	Май	12	15:44	12	17:20	РП-8 Ф-25 на повреждении КЛ 6кВ РП8 Ф25 - ТП262	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
61	Май	12	16:05	12	19:03	ГПП-2 яч.53 - ЛЭП-8 на повреждении ВЛ 10 кВ ЛЭП № 8	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
62	Май	12	6:52	12	7:39	РП-8 Ф-45 на повреждении кабельная линия 6кВ ТП110 - ТП198	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
63	Май	15	8:15	15	8:59	РП-2 Ф-9 на повреждении кабельная линия 10кВ ТП329 - РП6 ф.8	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
64	Май	16	13:30	16	21:50	Сух. ЦБК яч. 59 повреждение КЛ 6 кВ ТП-222 – Л24	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
65	Май	18	13:26	18	14:16	РП-19 Ф-16 на повреждение в РУ 10 кВ ТП-725	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Май	19	13:47	19	17:03	ГПП-2 яч.53 на повреждении ВЛ 10 кВ ЛЭП № 8	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
67	Май	21	17:36	21	19:14	РП-28 яч.11 на повреждении КЛ 6кВ ТП-277 – ТП-161	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
68	Май	21	18:40	21	18:48	РП-36 Ф-9 повреждение в РУ 6 кВ ТП-182	Ремонт РУ 6 кВ, испытание повышенным напряжением
69	Май	23	15:05	23	16:33	ТП-34 СЖД яч.6 на повреждении КЛ 6кВ ТП-660 – ТП-661	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
70	Май	23	5:20	23	5:54	ТЭЦ яч.12 на повреждении кабельная линия 6кВ ТЭЦ яч.12 - РП8Ф47	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
71	Май	24	10:23	24	10:59	РП-13 Ф-5 на повреждении кабельная линия 6кВ ТП11 -ТП469	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
72	Май	24	19:11	24	19:26	РП-3 Ф-3 на повреждении кабельная линия 6кВ РПЗФ3 - РП24Ф14	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
73	Май	24	19:12	24	22:55	РП-7 Ф-11 на повреждении кабельная линия 6кВ РП-7Ф5 – ТП-868	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
74	Июнь	02	5:47	02	6:53	ТП-423 ; ЛЭП-34 на повреждении КЛ 10кВ ТП-635 – ТП-851	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
75	Июнь	04	12:03	04	13:09	РП-27 Ф-4 на повреждении ВЛ 10 кВ на ЛЭП-13	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
76	Июнь	04	14:27	04	15:07	РП-14 Ф-14 на повреждении КЛ 10кВ ТП307 - ТП825	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
77	Июнь	05	17:06	05	18:27	ЗРУ Ф-21 на повреждении КЛ 6кВ ТП-433 – ТП-168	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
78	Июнь	06	18:19	06	19:23	РП-30 Ф-4 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП №5	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
79	Июнь	08	14:00	08	14:33	РП-7 Ф-16 повреждение ВЛ 6 кВ ЛЭП № 35	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
80	Июнь	08	20:47	08	21:15	ТЭЦ яч.4 на повреждении КЛ 6 кВ п/с "ТЭЦ" яч. 4 - РПЗ Ф7	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Июнь	09	5:30	09	6:57	ТП-483 МВ повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП № 34	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
82	Июнь	19	13:24	19	15:53	РП-14 Ф-17 на повреждении КЛ 10 кВ ТП87 - ТП187	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
83	Июнь	19	13:50	19	15:15	РП-14 Ф-14 на повреждении КЛ 10кВ ТП307-ТП825.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
84	Июнь	20	19:49	20	20:16	РП-38 Ф-12 повреждение в РУ-10 кВ КТП 570	Ремонт РУ 10 кВ , испытание повышенным напряжением
85	Июнь	20	19:49	20	20:31	РП-19 Ф-7 повреждение РУ 10 кВ ТП-485	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
86	Июнь	21	19:49	21	20:34	ТП-483 МВ на повреждении ВЛ 10 кВ ЛЭП-34	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
87	Июнь	22	11:37	22	12:18	РП-7 Ф-16 повреждение ВЛ 6 кВ ЛЭП № 35	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
88	Июнь	22	13:17	22	13:37	РП-7 Ф-16 повреждение ВЛ 6 кВ ЛЭП № 35	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
89	Июнь	24	10:21	24	11:24	РП-28 Ф-10 на повреждении КЛ 6кВ РП28 Ф10 - ЛЭП24	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
90	Июнь	25	17:31	25	18:24	п/с "Луговая" яч.10 на повреждении КЛ 10кВ п/с "Луговая" яч.10 - РП38 Ф6 к-"А".	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
91	Июнь	26	6:17	26	7:42	п/с "Вологда" яч. 305 КЛ 10кВ п/с "Вологда"яч.305 - РП27 Ф16.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
92	Июль	01	11:18	01	12:18	ЗРУ Ф-7 на повреждении КЛ 6кВ ТП-406 – ТП-715	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
93	Июль	06	16:21	06	16:41	РП-30 Ф-20 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП № 4	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
94	Июль	15	16:52	15	17:49	РП-7 Ф-16 повреждение ВЛ 6 кВ ЛЭП № 35	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
95	Июль	25	10:02	25	10:35	РП-31 Ф-17 на повреждении КЛ-6кВ ТП695 - ТП180	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Июль	25	18:20	25	19:40	п/с Харовская ф-Город-2 повреждение КЛ 10 кВ ТП-49 – ТП-1 в г. Харовск	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
97	Июль	27	10:10	27	11:00	ПС «Восточная» яч. 1 повреждение РУ-10 кВ ТП-1-82 в г. Вытегра	Ремонт РУ-10 кВ в ТП-1-82 испытание повышенным напряжением
98	Июль	27	11:58	27	13:01	РП-16 Ф-13 на повреждении КЛ-6кВ ТП-140 - ТП-195	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
99	Июль	28	14:55	28	15:10	п/с «Харовская» Ф – «СПТУ» повреждение МВ 10 кВ.	Ремонт МВ 10 кВ.
100	Июль	30	5:15	30	6:12	п/с "Западная" яч.33 на повреждении КЛ 6 кВ п/с "Западная" - РП35 Ф5	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
101	Август	05	6:18	05	6:42	РП-19 Ф-8 повреждение в РУ 10 кВ ТП-482.	Ремонт РУ 10 кВ , испытание повышенным напряжением
102	Август	05	6:18	05	6:51	ТП-483 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП-33 .	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
103	Август	13	08:25	13	08:42	ПС «Восточная» яч.4 повреждение РУ-10 кВ ТП-1-04 в г. Вытегра	Ремонт РУ-10 кВ в ТП-1-82 испытание повышенным напряжением
104	Август	08	7:49	08	12:14	РП-30 Ф-20 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП №4 .	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
105	Август	12	3:17	12	3:17	п/с "Восточная" яч.15 на повреждении КЛ 10 кВ РП31 Ф1 - РП30 Ф17	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
106	Август	18	17:16	18	18:40	п/с "Ананьино" яч.8 на повреждении КЛ 6 кВ ТП-375 к.2 – ТП-42 к.2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
107	Август	20	12:45	20	13:55	ПС «Анненская» яч.5 повреждение ВЛ-6 кВ Ф-5 «Леспромхоз» - ТП-7-18 в г.Вытегра	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
108	Август	20	15:49	20	17:05	РП-9 Ф-8 на повреждении КЛ 6 кВ ТП-60 – ТП-330.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
109	Август	22	16:38	22	18:15	РП-42 Ф-9 повреждение в РУ 10 кВ РП-27 ф 9.	Ремонт РУ 10 кВ Ф-9 РП-27, испытание повышенным напряжением
110	Август	22	16:41	22	17:00	п/с "Городская" Ф-7 повреждение ВЛ 6 кВ ЛЭП 23.	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Август	22	16:58	22	18:55	п/с "Вологда-Южная" яч.305 повреждение РУ 10 кВ РП-27	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
112	Август	22	16:38	22	1:48	РП-Горка Ф-4 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП № 37	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
113	Август	22	17:40	22	19:50	Повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП № 3 Ф «Райцентр» в п. Шуйское	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
114	Август	25	19:14	25	20:00	РП-19 Ф-9 на повреждении КЛ 10 кВ РП19 Ф9 - ТП316 к-1.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
115	Август	28	15:00	28	16:05	РП-42 Ф-12 на повреждении КЛ 10кВ ТП-142 – ТП-31.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
116	Сентябрь	01	14:35	01	16:00	п/с "Молочное" яч.18 на повреждении КЛ-10кВ ТП-6 - ТП-15	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
117	Сентябрь	02	17:05	02	17:17	РП-5 Ф-29 на повреждении КЛ-6кВ ТП-44 - ТП-268	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
118	Сентябрь	05	13:25	05	14:32	РП-19 Ф-16 на повреждении КЛ-10кВ ТП-314 - ТП-726	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
119	Сентябрь	08	14:48	08	16:35	ПС «Восточная» яч.4 повреждение ВЛ-10 кВ Ф- «Воинская часть» в г. Вытегра	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
120	Сентябрь	13	05:30	13	09:25	ПС «Восточная» яч.1 повреждение в РУ-10 кВ ТП-1-82 в г. Вытегра	Ремонт РУ-10 кВ в ТП-1-82, испытание повышенным напряжением
121	Сентябрь	13	03:45	13	05:10	Сух. ЦБК яч.1 повреждение к.л. ТП-7 – Л-2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением.
122	Сентябрь	12	14:35	12	15:52	ТЭЦ яч.107 РП-23 ф.18 на повреждении КЛ-6кВ ТЭЦ яч.107 -РП-23 ф.18	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
123	Сентябрь	15	14:46	15	15:46	РП-4 ф.7 повреждение КЛ-6кВ ТП-123 - ТП-282	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
124	Сентябрь	17	20:41	17	21:00	п/с Луговая РУ-10кВ сек.1 на повреждении КЛ-10кВ п/с Луговая яч.23 - РП-19 ф.5	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
125	Сентябрь	18	11:30	18	15:05	РП-10 кВ повреждение КЛ 10 кВ ТП-40 – ТП-26 в г. Белозерск	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
126	Сентябрь	26	13:45	26	16:30	РП-26 ф.9 на повреждении КЛ-10кВ ТП-690- ТП519 К.2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
127	Сентябрь	27	15:10	27	15:50	ТП-1-07 на повреждении силовой трансформатор в ТП-1-07 в г. Вытегра	Ремонт трансформатора, испытание повышенным напряжением
128	Сентябрь	27	0:42	27	1:30	п/с Ананьино яч.7 повреждение КЛ-6кВ в КТП-568	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
129	Сентябрь	28	12:45	28	13:27	РП-28 ф.13 РП-34 ф.4 повреждение в РУ 6 кВ РП-28	Ремонт РУ 6 кВ, испытание повышенным напряжением
130	Сентябрь	28	6:45	28	7:20	РП-14 ф.8 ТП-490 повреждение в РУ 10 кВ ТП-490	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
131	Сентябрь	28	7:19	28	8:33	РП-14 ф.4 на повреждении КЛ-10кВ ТП-111 - ТП151	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
132	Сентябрь	29	10:57	29	15:30	п/с Вологда яч.105 повреждение в РУ 10 кВ РП-27 ф.16	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
133	Октябрь	02	11:21	02	11:57	РП-4 ф. 7 ТП-261 на повреждении КЛ-6кВ ТП-123 - ТП-282	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
134	Октябрь	05	9:15	05	11:00	п/с Восточная ф.32 на повреждении КЛ-10кВ РП-30 ф.4 - РП-17 к.1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
135	Октябрь	05	06:30	05	12:00	ВЛ 10 кВ Ф «Райцентр» повреждение РУ 10кВ в КТП 12 в п. Шуйское	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
136	Октябрь	08	10:55	08	12:22	РП-7, РП-17 ф.11, ф.5 на повреждении КЛ-6кВ ТП-868 - РП-11 ф.5	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
137	Октябрь	11	03:00	11	13:22	ПС «Анненская» яч. 5 повреждение ВЛ-6 кВ Ф -«Леспромхоз» в г.Вытегра	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
138	Октябрь	13	17:42	13	18:18	ЗРУ ф.1 на повреждении КЛ-6кВ ЗРУ ф.15 - ТП-206.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
139	Октябрь	16	11:02	16	11:36	ЗРУ ф.23 на повреждении КЛ-6кВ ТП-260 - ТП-51	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
140	Октябрь	16	11:40	16	12:40	РП-27 ф.4 повреждение в РУ 10 кВ ТП-457	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
141	Октябрь	16	15:40	16	17:50	РП-21 ф.5 на повреждении КЛ-10кВ РП-21ф.5 - ТП-197, ТП-63, ТП-27.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
142	Октябрь	17	10:59	17	12:15	РП-42 ф.9 повреждение в РУ 10 кВ РП-27 Ф 2.	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
143	Октябрь	18	14:25	18	15:00	РП-10 кВ Ф ТП-9 повреждение в РУ 10 кВ ТП-2 в г. Белозерск	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
144	Октябрь	19	09:20	19	10:00	РП-10 кВ Ф ТП-9 повреждение в РУ 10 кВ ТП-2 в г. Белозерск	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
145	Октябрь	20	0:22	20	0:48	РП-4 ф.4 повреждение в РУ 6 кВ ТП-706	Ремонт РУ 6 кВ, испытание повышенным напряжением
146	Октябрь	21	0:20	21	0:41	РП-4 ф.14 повреждение в РУ 6 кВ ТП 706	Ремонт РУ 6 кВ испытание повышенным напряжением
147	Октябрь	22	10:34	22	11:22	РП-9 ф.3 повреждение КЛ-6кВ ТП-206 - ТП-103	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
148	Октябрь	23	22:40	23	23:50	ГПП 35/6 яч.4 повреждение КЛ ТП-47 – ТП-51 в г. Сокол	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
149	Октябрь	23	10:25	23	16:42	РП-9 ф.3 ТП-235 на повреждении КЛ-6кВ ТП-103 - ТП-206.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
150	Октябрь	24	10:00	24	11:12	Сух. ЦБК яч.1 повреждение КЛ 6 кВ ТП-7 яч.2 – Л-1. в г. Сокол	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением.
151	Октябрь	26	8:01	26	8:22	п/с «Центральная» яч.22 повреждение в РУ 10 кВ РП 21 Ф 13	Ремонт в РУ 10 кВ Ф 13, испытание повышенным напряжением
152	Октябрь	29	5:29	29	6:33	РП-5 ф.30 на повреждении КЛ-6кВ РП-5 - ТП-784	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
153	Ноябрь	05	23:36	05	0:00	РП-14 ф.8 ТП-490 повреждение КЛ 10 кВ ТП-490 - РП-14 ф.8	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
154	Ноябрь	08	10:25	08	13:00	ГПП яч. 18 повреждение ВЛ 6 кВ Л-9 в г. Сокол	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
155	Ноябрь	09	3:49	09	4:36	п/с «Центральная» яч.2 на повреждении КЛ-10кВ «Центральная» яч.2 - РП-21 ф. 13	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
156	Ноябрь	09	09:00	09	11:10	п/с «Харовская» Ф- ШПЗ Ф-Центральный повреждение КЛ 10 кВ РП-1 – ТП-53 в г. Харовск	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
157	Ноябрь	13	5:08	13	6:36	РП-5 ф.29 ТП-41 на повреждении КЛ-6кВ ТП-233 - ТП-268	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
158	Ноябрь	19	11:22	19	11:42	РП-21 ф.5 на повреждении КЛ-10кВ ТП-167 - ТП-197	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
159	Ноябрь	19	10:57	19	11:59	РП-8 ф.14 на повреждении КЛ-6кВ ТП-262 - ТП358	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
160	Ноябрь	28	09:00	28	09:20	РП-10 кВ Ф ТП-9 повреждение в РУ 10 кВ ТП-2 в г. Белозерск	Ремонт РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
161	Декабрь	03	6:17	03	7:02	РП-30 ф.4 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП-17	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
162	Декабрь	03	6:17	03	7:09	РП-30 ф.20 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП-4	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
163	Декабрь	04	7:42	04	8:41	п/с Маега повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП-27	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
164	Декабрь	05	2:01	05	3:47	РП-42 ф.9 на повреждении КЛ-10кВ РП-42 ф.9 - РП-27 ф.2.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
165	Декабрь	09	14:15	09	14:50	РП-9 ф.4 на повреждении КЛ-10кВ РП-9 ф.4 - ТП-266	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
166	Декабрь	10	10:41	10	11:46	п/с Восточная яч.32 РП-30 ф.14 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП № 5	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
167	Декабрь	12	12:09	12	12:45	ЗРУ ф.13 на повреждении КЛ-6кВ ТП-225 - ТП-264 к.1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
168	Декабрь	13	10:06	13	10:38	РП-4 ф.3 повреждение КЛ 6 кВ ТП-66 - РП4 ф.3	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
169	Декабрь	13	14:22	13	15:11	РП-31 ф.3 на повреждении КЛ-10кВ ТП-506 - ТП-462 к.2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
170	Декабрь	13	14:57	13	15:09	РП-31 ф.17 повреждение в РУ 10 кВ РП 31 Ф-17	Ремонт РУ-10 кВ Ф-17, испытание повышенным напряжением
171	Декабрь	13	15:35	13	15:43	РП-31 ф.17 повреждение в РУ 10 кВ РП 31 Ф-17	Ремонт РУ-10 кВ Ф-17, испытание повышенным напряжением
172	Декабрь	13	15:46	13	16:12	РП-31 ф.17 повреждение в РУ 10 кВ РП 31 Ф-17	Ремонт РУ-10 кВ Ф-17, испытание повышенным напряжением
173	Декабрь	13	16:16	13	16:22	РП-31 ф.19 повреждение в РУ 10 кВ РП 31 Ф-19	Ремонт РУ-10 кВ Ф-19, испытание повышенным напряжением
174	Декабрь	13	3:59	13	4:29	РП-31 ф.8 повреждение в РУ 10 кВ РП 31 Ф-8	Ремонт РУ-10 кВ Ф-8, испытание повышенным напряжением
175	Декабрь	14	9:24	14	10:38	РП-2 ф.12 на повреждении КЛ 10 кВ ТП-428 - ТП-128	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
176	Декабрь	18	9:22	18	9:38	п/с Восточная РП-30 сек.2, РП31 сек.2, повреждение в РУ 10 кВ РП-39	Ремонт в РУ 10 кВ, испытание повышенным напряжением
177	Декабрь	18	9:38	18	11:10	РП-31 Ф-17 неисправность оборудования Ф-17 в РП 31.	Ремонт Ф – 17.
178	Декабрь	18	13:07	18	16:13	РП-30 ф.20 повреждение ВЛ 10 кВ ЛЭП № 4	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением
179	Декабрь	18	13:07	18	16:40	РП-31 ф.16 ЛЭП-10 на повреждении КЛ-6кВ ТП-229 - ЛЭП-10 к.1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
180	Декабрь	29	16:42	29	18:10	ГПП-2 яч.6 на повреждении КЛ-10кВ ТП-530 - ТП-531	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
181	Декабрь	30	09:30	30	16:28	ПС «Анненская» яч.5 повреждение ВЛ-6 кВ Ф. «Леспромхоз» отп. на Ужлу в г. Втегра	Ремонт воздушной линии, испытание повышенным напряжением

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _____ год аварийных отключений не было"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб.
 Статус информации: «фактическая»
 Срок хранения в архиве организации: 3 года Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)