

**АО "Вологдаоблэнерго"**

(наименование организации)

**160014, г. Вологда, ул. Горького, 99**

(адрес организации)

**Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности**

Место опубликования	Печатное издание (наименование, №, дата)	
	Наименование сайта/URL	<a href="http://vologda.energy/clients/standard2">http://vologda.energy/clients/standard2</a>
Дата опубликования		28.02.2018
Отчетный период		2017г.

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	январь	02.01.2017	16:36	02.01.2017	16:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
2	январь	04.01.2017	15:46	04.01.2017	17:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
3	январь	05.01.2017	22:35	06.01.2017	03:20	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
4	январь	07.01.2017	01:55	07.01.2017	03:50	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
5	январь	07.01.2017	03:53	07.01.2017	06:30	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

6	январь	08.01.2017	06:37	08.01.2017	08:09	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
7	январь	12.01.2017	14:55	12.01.2017	16:16	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
8	январь	14.01.2017	18:48	15.01.2017	01:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
9	январь	16.01.2017	10:10	16.01.2017	15:30	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
10	январь	16.01.2017	10:10	16.01.2017	12:48	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
11	январь	18.01.2017	16:43	18.01.2017	17:27	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
12	январь	25.01.2017	11:13	25.01.2017	11:42	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
13	январь	26.01.2017	18:27	27.01.2017	13:27	Код 4.3 Нарушение механического соединения	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
14	январь	28.01.2017	09:18	29.01.2017	16:45	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
15	январь	28.01.2017	09:18	28.01.2017	10:30	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
16	февраль	02.02.2017	12:02	02.02.2017	14:30	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
17	февраль	06.02.2017	09:08	06.02.2017	09:29	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
18	февраль	07.02.2017	06:50	07.02.2017	08:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

19	февраль	09.02.2017	14:20	10.02.2017	16:15	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
20	февраль	10.02.2017	17:40	11.02.2017	12:40	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
21	февраль	14.02.2017	00:25	14.02.2017	17:25	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
22	февраль	14.02.2017	00:25	14.02.2017	17:25	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
23	февраль	14.02.2017	00:25	14.02.2017	03:03	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести послеаварийную проверку оборудования
24	февраль	16.02.2017	13:14	16.02.2017	13:24	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
25	февраль	19.02.2017	13:13	19.02.2017	18:32	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
26	февраль	19.02.2017	13:13	19.02.2017	15:11	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
27	февраль	20.02.2017	12:25	20.02.2017	16:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
28	февраль	20.02.2017	05:10	21.02.2017	11:25	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
29	февраль	21.02.2017	10:11	21.02.2017	10:54	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
30	февраль	21.02.2017	21:11	21.02.2017	23:47	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

31	февраль	23.02.2017	22:01	23.02.2017	23:14	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
32	февраль	23.02.2017	09:50	23.02.2017	16:05	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести послеаварийную проверку оборудования
33	февраль	25.02.2017	00:43	25.02.2017	01:45	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
34	февраль	28.02.2017	10:30	28.02.2017	13:15	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
35	февраль	28.02.2017	10:30	28.02.2017	12:14	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести послеаварийную проверку оборудования
36	март	03.03.2017	12:40	03.03.2017	13:20	Код 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
37	март	03.03.2017	20:50	04.03.2017	01:15	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
38	март	06.03.2017	15:45	06.03.2017	16:45	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
39	март	10.03.2017	19:05	10.03.2017	19:50	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
40	март	10.03.2017	06:30	10.03.2017	07:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
41	март	10.03.2017	15:45	10.03.2017	19:25	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
42	март	11.03.2017	06:05	11.03.2017	09:03	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
43	март	14.03.2017	01:30	14.03.2017	08:30	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

44	март	14.03.2017	13:57	14.03.2017	14:23	Код 4.3 Нарушение механического соединения	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
45	март	17.03.2017	11:00	17.03.2017	13:30	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
46	март	17.03.2017	12:20	17.03.2017	14:15	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
47	март	19.03.2017	08:45	19.03.2017	09:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
48	март	21.03.2017	23:46	22.03.2017	00:19	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
49	март	21.03.2017	06:30	21.03.2017	07:38	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
50	март	22.03.2017	19:15	23.03.2017	12:55	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
51	март	22.03.2017	19:15	22.03.2017	19:51	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
52	март	24.03.2017	12:10	24.03.2017	13:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
53	март	27.03.2017	04:16	27.03.2017	09:19	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
54	март	27.03.2017	13:37	27.03.2017	16:56	Код 4.3 Нарушение механического соединения	Произвести послеаварийную проверку оборудования
55	март	28.03.2017	04:54	28.03.2017	05:34	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
56	март	28.03.2017	21:11	28.03.2017	21:55	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
57	март	30.03.2017	10:23	30.03.2017	11:53	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

58	март	30.03.2017	08:30	30.03.2017	10:05	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
59	апрель	01.04.2017	22:10	01.04.2017	22:45	Код 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
60	апрель	02.04.2017	16:37	02.04.2017	18:22	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
61	апрель	02.04.2017	22:40	03.04.2017	09:20	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
62	апрель	03.04.2017	10:45	03.04.2017	11:19	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
63	апрель	03.04.2017	13:15	03.04.2017	13:25	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
64	апрель	07.04.2017	13:10	07.04.2017	14:26	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
65	апрель	09.04.2017	20:10	09.04.2017	22:30	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
66	апрель	12.04.2017	14:30	12.04.2017	15:50	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
67	апрель	13.04.2017	16:49	13.04.2017	18:02	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
68	апрель	13.04.2017	16:50	13.04.2017	19:27	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
69	апрель	13.04.2017	22:30	13.04.2017	22:48	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
70	апрель	14.04.2017	06:10	14.04.2017	14:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
71	апрель	14.04.2017	03:25	14.04.2017	05:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

72	апрель	14.04.2017	16:45	15.04.2017	08:20	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
73	апрель	14.04.2017	22:35	15.04.2017	12:47	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
74	апрель	17.04.2017	08:19	17.04.2017	10:28	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
75	апрель	18.04.2017	14:50	18.04.2017	15:00	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
76	апрель	20.04.2017	11:09	20.04.2017	12:03	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
77	апрель	21.04.2017	15:06	21.04.2017	16:11	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
78	апрель	21.04.2017	08:10	21.04.2017	09:10	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
79	апрель	22.04.2017	06:22	23.04.2017	05:28	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
80	апрель	23.04.2017	07:31	23.04.2017	09:02	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
81	апрель	25.04.2017	16:45	25.04.2017	16:45	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
82	апрель	26.04.2017	18:00	26.04.2017	23:52	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
83	апрель	26.04.2017	16:55	26.04.2017	18:51	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
84	апрель	26.04.2017	14:36	26.04.2017	14:42	Код 4.11 Электродуговое повреждение	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
85	апрель	27.04.2017	04:33	27.04.2017	05:05	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
86	апрель	30.04.2017	23:13	01.05.2017	01:40	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

87	май	03.05.2017	14:43	03.05.2017	14:43	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
88	май	03.05.2017	14:43	03.05.2017	17:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
89	май	05.05.2017	19:00	05.05.2017	21:17	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
90	май	05.05.2017	18:00	05.05.2017	18:25	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
91	май	07.05.2017	13:25	07.05.2017	14:32	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
92	май	11.05.2017	21:14	11.05.2017	22:10	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
93	май	14.05.2017	15:10	14.05.2017	16:04	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
94	май	14.05.2017	14:25	15.05.2017	11:25	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
95	май	16.05.2017	21:16	16.05.2017	21:58	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
96	май	16.05.2017	21:16	16.05.2017	21:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
97	май	16.05.2017	11:45	16.05.2017	12:40	Код 4.11 Электродуговое повреждение	Произвести послеаварийную проверку оборудования
98	май	17.05.2017	00:27	17.05.2017	00:59	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
99	май	17.05.2017	11:00	17.05.2017	15:10	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
100	май	17.05.2017	09:30	17.05.2017	13:35	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования



Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

101	май	17.05.2017	17:00	17.05.2017	22:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
102	май	18.05.2017	07:03	18.05.2017	08:27	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
103	май	19.05.2017	21:45	20.05.2017	11:05	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
104	май	20.05.2017	07:43	20.05.2017	08:31	Код 4.7 Нарушение герметичности	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
105	май	20.05.2017	09:35	20.05.2017	13:05	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
106	май	21.05.2017	22:35	21.05.2017	23:55	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
107	май	23.05.2017	23:12	24.05.2017	12:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
108	май	23.05.2017	23:25	24.05.2017	01:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
109	май	24.05.2017	11:31	24.05.2017	13:39	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
110	май	24.05.2017	11:31	24.05.2017	12:51	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
111	май	25.05.2017	11:51	25.05.2017	12:40	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
112	май	26.05.2017	22:48	27.05.2017	00:03	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
113	май	28.05.2017	14:37	28.05.2017	16:17	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести послеаварийную проверку оборудования
114	май	29.05.2017	15:15	29.05.2017	15:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
115	май	29.05.2017	17:21	29.05.2017	18:32	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

116	май	29.05.2017	04:55	29.05.2017	06:45	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
117	май	30.05.2017	18:33	30.05.2017	19:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
118	май	31.05.2017	11:13	31.05.2017	12:02	Код 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Произвести послеаварийную проверку оборудования
119	июнь	02.06.2017	07:00	02.06.2017	07:17	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
120	июнь	02.06.2017	21:45	02.06.2017	22:24	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
121	июнь	03.06.2017	10:20	03.06.2017	19:53	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
122	июнь	06.06.2017	11:28	06.06.2017	13:32	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести послеаварийную проверку оборудования
123	июнь	06.06.2017	12:10	06.06.2017	14:16	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
124	июнь	06.06.2017	12:15	06.06.2017	18:10	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
125	июнь	07.06.2017	22:47	08.06.2017	00:15	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
126	июнь	09.06.2017	10:24	09.06.2017	10:50	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
127	июнь	11.06.2017	13:46	11.06.2017	14:21	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
128	июнь	13.06.2017	18:07	13.06.2017	18:30	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
129	июнь	14.06.2017	20:16	14.06.2017	22:12	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

130	июнь	14.06.2017	04:30	14.06.2017	06:38	Код 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
131	июнь	14.06.2017	11:18	14.06.2017	11:18	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
132	июнь	14.06.2017	11:00	14.06.2017	12:25	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
133	июнь	15.06.2017	10:50	15.06.2017	11:45	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
134	июнь	18.06.2017	05:06	18.06.2017	05:31	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
135	июнь	18.06.2017	19:20	19.06.2017	09:45	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
136	июнь	18.06.2017	22:00	19.06.2017	00:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
137	июнь	20.06.2017	05:10	20.06.2017	09:57	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
138	июнь	21.06.2017	12:20	21.06.2017	15:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
139	июнь	22.06.2017	12:15	22.06.2017	13:05	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
140	июнь	22.06.2017	16:05	22.06.2017	17:30	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
141	июнь	22.06.2017	11:05	22.06.2017	14:17	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
142	июнь	22.06.2017	18:00	22.06.2017	19:30	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
143	июнь	23.06.2017	00:30	23.06.2017	07:25	Код 4.3 Нарушение механического соединения	Произвести послеаварийную проверку оборудования

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

144	июнь	24.06.2017	10:50	24.06.2017	13:15	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
145	июнь	25.06.2017	03:39	25.06.2017	04:33	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
146	июнь	26.06.2017	15:23	26.06.2017	17:20	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
147	июнь	26.06.2017	20:26	26.06.2017	22:17	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
148	июнь	26.06.2017	20:26	26.06.2017	23:23	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
149	июнь	26.06.2017	20:20	26.06.2017	20:50	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
150	июнь	26.06.2017	10:55	27.06.2017	01:45	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
151	июнь	26.06.2017	09:15	26.06.2017	10:04	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
152	июнь	26.06.2017	10:55	26.06.2017	17:10	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
153	июнь	27.06.2017	16:20	27.06.2017	16:35	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
154	июнь	27.06.2017	15:15	27.06.2017	16:15	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
155	июнь	27.06.2017	10:15	27.06.2017	23:05	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести послеаварийную проверку оборудования
156	июнь	28.06.2017	10:19	28.06.2017	11:04	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
157	июнь	28.06.2017	07:15	28.06.2017	10:16	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

158	июнь	30.06.2017	17:45	01.07.2017	14:37	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
159	июнь	30.06.2017	14:55	30.06.2017	15:56	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
160	июнь	30.06.2017	19:25	30.06.2017	21:53	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
161	июль	01.07.2017	13:15	01.07.2017	13:20	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
162	июль	01.07.2017	09:35	01.07.2017	23:00	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
163	июль	02.07.2017	17:49	02.07.2017	18:13	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
164	июль	02.07.2017	23:05	03.07.2017	00:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
165	июль	03.07.2017	06:07	03.07.2017	22:42	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
166	июль	04.07.2017	13:05	04.07.2017	16:40	#Н/Д	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
167	июль	05.07.2017	17:30	05.07.2017	18:30	Код 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
168	июль	05.07.2017	13:55	05.07.2017	14:47	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
169	июль	07.07.2017	09:24	07.07.2017	09:50	Код 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
170	июль	07.07.2017	12:15	07.07.2017	15:45	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

171	июль	08.07.2017	06:50	08.07.2017	07:30	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
172	июль	10.07.2017	16:57	10.07.2017	22:04	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
173	июль	10.07.2017	11:45	10.07.2017	12:13	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
174	июль	10.07.2017	11:45	10.07.2017	12:13	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
175	июль	11.07.2017	05:00	11.07.2017	11:50	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
176	июль	12.07.2017	18:30	12.07.2017	19:55	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
177	июль	13.07.2017	15:40	13.07.2017	16:03	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
178	июль	13.07.2017	16:57	13.07.2017	17:41	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
179	июль	13.07.2017	16:57	13.07.2017	19:20	#Н/Д	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
180	июль	13.07.2017	21:30	13.07.2017	23:27	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
181	июль	13.07.2017	16:38	14.07.2017	01:20	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
182	июль	14.07.2017	15:19	14.07.2017	15:48	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
183	июль	15.07.2017	16:47	15.07.2017	21:06	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
184	июль	15.07.2017	16:05	16.07.2017	08:05	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести послеаварийную проверку оборудования

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

185	июль	16.07.2017	21:20	16.07.2017	21:30	Код 4.11 Электродуговое повреждение	Произвести послеаварийную проверку оборудования
186	июль	16.07.2017	06:48	16.07.2017	10:00	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
187	июль	16.07.2017	06:48	16.07.2017	17:45	#Н/Д	Произвести послеаварийную проверку оборудования
188	июль	16.07.2017	06:48	16.07.2017	09:00	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
189	июль	16.07.2017	21:25	16.07.2017	22:10	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
190	июль	16.07.2017	13:50	16.07.2017	13:50	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
191	июль	16.07.2017	20:00	17.07.2017	14:40	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
192	июль	17.07.2017	20:05	17.07.2017	23:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
193	июль	17.07.2017	19:25	18.07.2017	09:25	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
194	июль	18.07.2017	10:29	18.07.2017	11:01	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
195	июль	18.07.2017	04:41	18.07.2017	05:17	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
196	июль	18.07.2017	00:25	18.07.2017	00:51	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
197	июль	19.07.2017	16:12	20.07.2017	22:13	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
198	июль	20.07.2017	15:14	20.07.2017	16:10	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

199	июль	20.07.2017	14:14	20.07.2017	15:15	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
200	июль	20.07.2017	12:50	21.07.2017	12:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
201	июль	21.07.2017	11:36	21.07.2017	14:58	#Н/Д	Произвести послеаварийную проверку оборудования
202	июль	23.07.2017	21:59	23.07.2017	23:14	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
203	июль	24.07.2017	03:40	24.07.2017	03:55	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
204	июль	24.07.2017	03:40	24.07.2017	04:10	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
205	июль	27.07.2017	19:45	27.07.2017	20:15	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
206	июль	27.07.2017	04:40	27.07.2017	04:45	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
207	июль	27.07.2017	04:40	27.07.2017	04:45	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
208	июль	27.07.2017	01:24	27.07.2017	01:24	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
209	июль	27.07.2017	00:15	27.07.2017	00:45	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
210	июль	27.07.2017	02:15	27.07.2017	03:15	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
211	июль	27.07.2017	00:25	27.07.2017	01:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
212	июль	28.07.2017	03:33	28.07.2017	04:03	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования



Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

213	июль	28.07.2017	03:33	28.07.2017	03:50	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
214	июль	29.07.2017	08:30	29.07.2017	09:50	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
215	июль	29.07.2017	22:18	30.07.2017	00:47	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
216	июль	30.07.2017	21:10	01.08.2017	16:50	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
217	июль	30.07.2017	19:40	31.07.2017	08:00	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
218	июль	30.07.2017	21:40	31.07.2017	01:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
219	июль	30.07.2017	19:30	30.07.2017	22:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
220	июль	30.07.2017	19:30	31.07.2017	00:10	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
221	июль	30.07.2017	13:27	30.07.2017	16:00	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
222	июль	31.07.2017	15:05	31.07.2017	19:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
223	июль	31.07.2017	13:50	31.07.2017	14:10	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
224	июль	31.07.2017	10:00	31.07.2017	10:20	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
225	август	01.08.2017	03:58	01.08.2017	04:27	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
226	август	01.08.2017	19:11	01.08.2017	20:04	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
227	август	01.08.2017	20:51	01.08.2017	22:37	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

228	август	01.08.2017	11:09	01.08.2017	12:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
229	август	01.08.2017	14:25	01.08.2017	21:45	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
230	август	01.08.2017	05:36	01.08.2017	06:03	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
231	август	01.08.2017	19:20	01.08.2017	20:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
232	август	02.08.2017	22:30	02.08.2017	22:30	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
233	август	02.08.2017	22:30	02.08.2017	22:30	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
234	август	03.08.2017	00:00	03.08.2017	03:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
235	август	03.08.2017	10:15	03.08.2017	10:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
236	август	03.08.2017	14:18	03.08.2017	14:18	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
237	август	04.08.2017	15:40	04.08.2017	17:09	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
238	август	04.08.2017	20:20	04.08.2017	20:20	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
239	август	05.08.2017	10:45	05.08.2017	15:20	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
240	август	05.08.2017	13:50	05.08.2017	14:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
241	август	05.08.2017	14:11	05.08.2017	15:12	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
242	август	05.08.2017	10:00	05.08.2017	12:41	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

243	август	06.08.2017	14:55	06.08.2017	17:54	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
244	август	07.08.2017	12:59	07.08.2017	14:03	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
245	август	07.08.2017	12:59	07.08.2017	15:55	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
246	август	09.08.2017	17:45	09.08.2017	18:10	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
247	август	09.08.2017	15:10	09.08.2017	19:14	Код 4.7 Нарушение герметичности	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
248	август	10.08.2017	10:10	10.08.2017	10:30	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
249	август	11.08.2017	15:45	11.08.2017	16:35	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
250	август	11.08.2017	05:30	11.08.2017	11:50	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
251	август	11.08.2017	16:30	11.08.2017	23:59	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
252	август	13.08.2017	13:57	13.08.2017	16:03	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
253	август	13.08.2017	22:15	14.08.2017	14:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
254	август	14.08.2017	18:20	14.08.2017	18:35	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
255	август	15.08.2017	07:53	15.08.2017	08:04	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
256	август	17.08.2017	16:19	17.08.2017	16:57	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
257	август	18.08.2017	20:50	19.08.2017	00:10	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

258	август	18.08.2017	20:45	18.08.2017	22:00	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
259	август	18.08.2017	13:15	18.08.2017	17:55	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
260	август	19.08.2017	21:36	20.08.2017	00:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
261	август	19.08.2017	23:10	20.08.2017	00:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
262	август	21.08.2017	05:35	21.08.2017	06:08	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
263	август	21.08.2017	14:57	21.08.2017	18:27	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
264	август	21.08.2017	15:02	21.08.2017	16:27	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
265	август	21.08.2017	15:50	21.08.2017	17:33	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
266	август	21.08.2017	15:13	21.08.2017	16:31	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
267	август	21.08.2017	15:53	21.08.2017	16:27	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
268	август	21.08.2017	14:15	21.08.2017	14:15	Код 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
269	август	21.08.2017	14:25	21.08.2017	15:30	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
270	август	21.08.2017	09:00	21.08.2017	10:50	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

271	август	26.08.2017	18:30	26.08.2017	20:15	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
272	август	26.08.2017	17:25	26.08.2017	19:35	Код 4.11 Электродуговое повреждение	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
273	август	26.08.2017	11:00	26.08.2017	11:50	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
274	август	27.08.2017	17:03	27.08.2017	17:36	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
275	август	28.08.2017	21:37	28.08.2017	22:10	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
276	август	28.08.2017	15:50	28.08.2017	16:25	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
277	август	31.08.2017	09:22	31.08.2017	09:57	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
278	сентябрь	01.09.2017	11:05	01.09.2017	11:44	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
279	сентябрь	01.09.2017	21:19	01.09.2017	23:38	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
280	сентябрь	01.09.2017	10:25	01.09.2017	16:30	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
281	сентябрь	04.09.2017	10:41	04.09.2017	11:32	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
282	сентябрь	04.09.2017	17:50	04.09.2017	21:15	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
283	сентябрь	05.09.2017	14:37	05.09.2017	16:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
284	сентябрь	05.09.2017	02:15	05.09.2017	11:25	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
285	сентябрь	05.09.2017	06:45	05.09.2017	14:40	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

286	сентябрь	06.09.2017	03:37	06.09.2017	10:25	Код 4.16 Исчерпание ресурса	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
287	сентябрь	06.09.2017	18:40	07.09.2017	12:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
288	сентябрь	07.09.2017	00:25	07.09.2017	02:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
289	сентябрь	08.09.2017	13:55	08.09.2017	15:30	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
290	сентябрь	09.09.2017	05:00	09.09.2017	07:25	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
291	сентябрь	09.09.2017	03:05	09.09.2017	04:30	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
292	сентябрь	11.09.2017	08:30	11.09.2017	11:30	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
293	сентябрь	11.09.2017	16:25	11.09.2017	17:25	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
294	сентябрь	14.09.2017	05:05	14.09.2017	05:18	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
295	сентябрь	14.09.2017	06:02	14.09.2017	06:23	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
296	сентябрь	15.09.2017	10:45	15.09.2017	12:12	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
297	сентябрь	17.09.2017	16:05	17.09.2017	19:01	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
298	сентябрь	22.09.2017	01:15	22.09.2017	10:45	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
299	сентябрь	22.09.2017	16:30	22.09.2017	17:15	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
300	сентябрь	24.09.2017	11:01	24.09.2017	11:39	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

301	сентябрь	27.09.2017	08:40	27.09.2017	10:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
302	сентябрь	27.09.2017	08:40	27.09.2017	14:25	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
303	сентябрь	27.09.2017	11:52	27.09.2017	12:51	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
304	октябрь	02.10.2017	10:44	02.10.2017	11:34	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
305	октябрь	02.10.2017	10:52	02.10.2017	11:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
306	октябрь	02.10.2017	11:03	02.10.2017	11:03	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
307	октябрь	04.10.2017	20:00	04.10.2017	21:30	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
308	октябрь	04.10.2017	06:13	04.10.2017	18:35	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
309	октябрь	05.10.2017	04:32	05.10.2017	06:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
310	октябрь	06.10.2017	21:43	06.10.2017	21:43	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
311	октябрь	09.10.2017	21:13	09.10.2017	21:24	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
312	октябрь	10.10.2017	01:20	10.10.2017	03:30	Код 4.11 Электродуговое повреждение	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
313	октябрь	10.10.2017	14:00	10.10.2017	18:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
314	октябрь	12.10.2017	07:35	12.10.2017	09:08	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

315	октябрь	14.10.2017	08:27	14.10.2017	08:27	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
316	октябрь	14.10.2017	17:08	14.10.2017	17:37	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
317	октябрь	15.10.2017	19:22	15.10.2017	23:47	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
318	октябрь	17.10.2017	13:44	17.10.2017	23:05	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
319	октябрь	21.10.2017	12:20	21.10.2017	15:30	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести послеаварийную проверку оборудования
320	октябрь	21.10.2017	12:25	21.10.2017	14:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
321	октябрь	23.10.2017	19:35	24.10.2017	02:40	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
322	октябрь	30.10.2017	14:32	30.10.2017	17:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
323	октябрь	31.10.2017	17:14	31.10.2017	20:37	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
324	октябрь	31.10.2017	16:57	31.10.2017	16:57	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
325	октябрь	31.10.2017	17:40	31.10.2017	18:10	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
326	октябрь	31.10.2017	10:40	01.11.2017	01:22	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
327	ноябрь	01.11.2017	12:00	01.11.2017	15:45	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
328	ноябрь	02.11.2017	12:15	02.11.2017	16:34	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести послеаварийную проверку оборудования



Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

329	ноябрь	02.11.2017	12:30	02.11.2017	14:30	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
330	ноябрь	04.11.2017	21:45	04.11.2017	22:58	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
331	ноябрь	04.11.2017	19:57	04.11.2017	21:55	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
332	ноябрь	07.11.2017	04:04	07.11.2017	05:18	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
333	ноябрь	07.11.2017	14:40	07.11.2017	17:09	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
334	ноябрь	09.11.2017	10:34	09.11.2017	12:16	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
335	ноябрь	10.11.2017	03:49	10.11.2017	04:51	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
336	ноябрь	10.11.2017	22:07	10.11.2017	23:19	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
337	ноябрь	13.11.2017	19:15	13.11.2017	21:43	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
338	ноябрь	15.11.2017	08:05	15.11.2017	09:10	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
339	ноябрь	17.11.2017	22:14	17.11.2017	23:04	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
340	ноябрь	18.11.2017	20:47	18.11.2017	23:05	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
341	ноябрь	20.11.2017	23:12	20.11.2017	23:52	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
342	ноябрь	20.11.2017	20:00	20.11.2017	21:45	Код 4.1 Нарушение структуры материала	Произвести послеаварийную проверку оборудования
343	ноябрь	23.11.2017	08:55	23.11.2017	13:50	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

344	ноябрь	23.11.2017	21:35	23.11.2017	22:15	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
345	ноябрь	26.11.2017	20:25	27.11.2017	16:23	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
346	ноябрь	27.11.2017	14:08	27.11.2017	14:45	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
347	ноябрь	28.11.2017	09:22	28.11.2017	12:10	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
348	ноябрь	28.11.2017	10:40	28.11.2017	11:05	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
349	ноябрь	28.11.2017	11:05	28.11.2017	11:30	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
350	ноябрь	29.11.2017	21:05	29.11.2017	21:45	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
351	декабрь	01.12.2017	01:40	01.12.2017	02:05	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
352	декабрь	01.12.2017	13:32	01.12.2017	14:27	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
353	декабрь	01.12.2017	21:24	01.12.2017	22:27	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
354	декабрь	01.12.2017	22:30	01.12.2017	23:25	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
355	декабрь	01.12.2017	23:57	02.12.2017	01:13	Код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
356	декабрь	02.12.2017	09:37	02.12.2017	16:38	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
357	декабрь	02.12.2017	01:25	02.12.2017	11:50	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

358	декабрь	02.12.2017	02:30	02.12.2017	16:55	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
359	декабрь	03.12.2017	08:01	03.12.2017	10:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
360	декабрь	04.12.2017	09:26	04.12.2017	11:18	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
361	декабрь	05.12.2017	02:42	05.12.2017	12:00	Код 4.3 Нарушение механического соединения	Произвести послеаварийную проверку оборудования
362	декабрь	06.12.2017	08:55	06.12.2017	15:11	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
363	декабрь	07.12.2017	12:20	07.12.2017	13:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
364	декабрь	10.12.2017	11:50	10.12.2017	16:00	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
365	декабрь	11.12.2017	14:40	11.12.2017	17:25	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
366	декабрь	13.12.2017	07:05	13.12.2017	12:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
367	декабрь	13.12.2017	08:20	13.12.2017	13:35	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
368	декабрь	15.12.2017	05:39	15.12.2017	06:04	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
369	декабрь	15.12.2017	18:50	15.12.2017	23:58	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
370	декабрь	16.12.2017	14:05	16.12.2017	16:48	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
371	декабрь	16.12.2017	14:42	16.12.2017	18:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
372	декабрь	16.12.2017	13:47	16.12.2017	21:40	Код 4.13 Нарушение электрического контакта,	Произвести послеаварийную проверку оборудования

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

						размыкание, обрыв цепи	
373	декабрь	21.12.2017	13:55	21.12.2017	15:24	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
374	декабрь	21.12.2017	13:55	21.12.2017	15:01	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
375	декабрь	23.12.2017	10:45	23.12.2017	11:55	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
376	декабрь	24.12.2017	00:30	24.12.2017	04:05	Код 4.21 Невыявленные причины	Произвести послеаварийную проверку оборудования
377	декабрь	24.12.2017	03:52	24.12.2017	15:46	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
378	декабрь	24.12.2017	14:29	25.12.2017	06:00	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
379	декабрь	26.12.2017	13:18	26.12.2017	14:08	Код 4.8 Нарушение нормального вибросостояния	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
380	декабрь	26.12.2017	13:03	26.12.2017	16:55	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
381	декабрь	26.12.2017	11:15	26.12.2017	12:17	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
382	декабрь	26.12.2017	21:15	26.12.2017	22:06	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
383	декабрь	26.12.2017	14:42	27.12.2017	02:13	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
384	декабрь	27.12.2017	11:02	27.12.2017	11:39	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести послеаварийную проверку оборудования
385	декабрь	27.12.2017	17:03	27.12.2017	17:37	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

386	декабрь	29.12.2017	05:22	29.12.2017	12:42	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести послеаварийную проверку оборудования
387	декабрь	31.12.2017	11:30	31.12.2017	12:07	Код 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
388	декабрь	31.12.2017	10:35	31.12.2017	13:35	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект
389	декабрь	31.12.2017	08:38	31.12.2017	13:42	Код 4.4 Внешнее механическое воздействие	Произвести послеаварийную проверку оборудования
390	декабрь	31.12.2017	11:20	31.12.2017	17:25	Код 4.12 Нарушение электрической изоляции	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект

**Примечание:** в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 116, 14 абз.  
 Статус информации: «фактическая»  
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)