

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Приложение № 5 к форме 1.1
Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ГП ВО «Областные электротеплосети»

(наименование организации)

г.Вологда, ул.Горького, 99-б

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

Место опубликования	Печатное издание (наименование, №, дата)	
	Наименование сайта/URL	
Дата опубликования		
Отчетный период		2015 г.

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
1	2015-01-01 10:53:00.000	2015-01-01 11:22:00.000	ТП340 Ф5 в/в; межфазный перехлест	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
2	2015-01-03 13:27:00.000	2015-01-03 15:19:00.000	РП14 ф4; На повреждении КЛ-10кВ ТП111 - ТП403	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
3	2015-01-05 17:17:00.000	2015-01-05 17:46:00.000	КТП619 Ф2 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
4	2015-01-06 10:55:00.000	2015-01-06 12:09:00.000	ГПП2 яч.24; На повреждении КЛ-10кВ ТП536 - ТП538	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
5	2015-01-06 14:32:00.000	2015-01-06 15:00:00.000	ТП831 РУ-0,4кВ ф1;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
6	2015-01-07 10:20:00.000	2015-01-07 10:35:00.000	ТП831 РУ-0,4 Ф2 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
7	2015-01-11 10:50:00.000	2015-01-11 11:35:00.000	ТП457 ф18; КЛ-0,4кВ ТП457 Ф18 - ВРУ Ленинградская,91	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
8	2015-01-13 15:50:00.000	2015-01-13 17:21:00.000	РП10 ф17; На повреждении КЛ 6 кВ ТП 194 - ТП 277	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
9	2015-01-16 21:05:00.000	2015-01-16 22:17:00.000	ТП458 ф5; КЛ-0,4кВ ТП458 Ф5 - ВРУ Псковская,3б	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
10	2015-01-17 23:39:00.000	2015-01-18 00:21:00.000	РП30 ф20;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
11	2015-01-18 12:25:00.000	2015-01-18 12:45:00.000	ТП488 ф4 в/вывод; перехлест,	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
12	2015-01-18 13:50:00.000	2015-01-18 14:40:00.000	ТП679 ф3 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
13	2015-01-18 23:45:00.000	2015-01-19 00:38:00.000	РП31 ф16;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
14	2015-01-20 21:58:00.000	2015-01-20 22:23:00.000	ТП48 ф1 в/вывод	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
15	2015-01-22 21:18:00.000	2015-01-22 22:30:00.000	ТП136 ф9 в/вывод; обрыв фазного провода	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
16	2015-01-23 14:01:00.000	2015-01-23 16:35:00.000	РП5 ф24; КЛ-6кВ ТП44 - ЛЭП№15	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
17	08.01.15 2:20	08.01.15 2:50	ТП-67 РУ-04 ф №2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
18	10.01.15 18:25	10.01.15 19:05	ТП-17 РУ-0,4 ф №2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
19	15.01.15 12:50	15.01.15 13:30	ТП-95 РУ-0,4 ф №1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
20	16.01.15 23:00	17.01.15 0:00	ТП-35 РУ-0,4 ф №1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
21	01.01.15 13:00	01.01.15 14:05	ТП 7-15 ВЛ-6 кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
22	04.01.15 8:20	04.01.15 10:55	ТП 142-24, ф№1	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
23	13.01.15 17:45	13.01.15 19:16	ТП 7-15 ВЛ-6 кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
24	17.01.15 11:44	17.01.15 13:00	ТП 1-29, РУ-10кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
25	23.01.15 19:40	23.01.15 20:35	ТП 1-33, РУ-04 кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
26	23.01.15 19:57	23.01.15 21:39	ТП 1-95, ф. Цюрупы	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
27	24.01.15 7:10	24.01.15 9:55	ТП 7-07 ВЛ-6кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
28	29.01.15 15:10	29.01.15 16:45	ТП 1-35, ф. Котельная	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
29	2015-02-10 10:25:00.000	2015-02-10 11:43:00.000	РП28 ф6; КЛ 6кВ ПС Западная яч. 18 - РП28 ф6 каб.2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
30	2015-02-11 09:05:00.000	2015-02-11 10:27:00.000	ГПП 2 яч. 24; КЛ-10 кВ ГПП 2 яч. 24 - ТП536	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
31	2015-02-11 10:28:00.000	2015-02-11 10:50:00.000	ГПП 2 яч. 24 - ТП536; КЛ 10 кВ ГПП 2 яч. 24 - ТП536	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
32	2015-02-13 11:14:00.000	2015-02-13 12:23:00.000	РП19 ф19; На повреждении КЛ-10кВ ТП315 - ТП595.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
33	2015-02-14 03:05:00.000	2015-02-14 04:18:00.000	РП28 ф10; На повреждении КЛ 6кВ ТП 219 - оп. ЛЭП 24	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
34	2015-02-15 15:20:00.000	2015-02-15 16:08:00.000	ТП151 ф6 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
35	2015-02-18 12:28:00.000	2015-02-18 13:40:00.000	ТП436 ф11; ТП436 Ф11 .	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
36	2015-02-20 15:30:00.000	2015-02-20 17:47:00.000	РП27 ф6; КЛ 10 кВ п/с "Вологда"яч.407 - РП27 Ф6	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
37	2015-02-20 19:12:00.000	2015-02-20 20:48:00.000	КЛ 10 кВ ТП457 - ТП458 каб.№1.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
38	2015-02-22 16:10:00.000	2015-02-22 17:55:00.000	РП6 ф1; КЛ-6кВ ТП269 - РП6 Ф1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
39	2015-02-25 23:39:00.000	2015-02-26 00:44:00.000	ЗРУ ф15; КЛ 6 кВ ЗРУ ф15 - ТП-206	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
40	2015-02-26 07:20:00.000	2015-02-26 09:23:00.000	ТП653 ф2; КЛ-0,4кВ ТП653 Ф2 - ВРУ Можайского, 48-а 2 подъезд.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
41	2015-02-26 16:53:00.000	2015-02-26 17:18:00.000	ТП329 ф13 в/вывод; Октябрьская, 38- а	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
42	2015-02-28 15:24:00.000	2015-02-28 15:39:00.000	ТП470 ф17 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
43	09.02.15 11:15	09.02.15 12:00	ТП-62 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
44	11.02.15 16:10	11.02.15 17:20	ТП-83 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
45	15.02.15 9:10	15.02.15 11:00	ТП-58 ф№ 2,4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
46	15.02.15 13:20	15.02.15 15:00	ТП-95 ф№13 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
47	21.02.15 10:30	21.02.15 12:00	ТП-58 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
48	07.02.15 14:30	07.02.15 16:00	ТП-18 РУ-10кВ (с.Шуйское)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
49	01.02.15 8:40	01.02.15 9:45	ТП 1-03, ф. Октябрьская-Рынок	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
50	02.02.15 21:43	02.02.15 22:48	ТП 1-30, ф. Некрасова	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
51	03.02.15 19:30	03.02.15 20:10	ТП 1-64,ф. Пилорама	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
52	08.02.15 23:30	09.02.15 0:10	ТП 1-33,ф. Никитина	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
53	13.02.15 15:35	13.02.15 16:05	ТП 1-28, ф. ДОСААФ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
54	14.02.15 13:00	14.02.15 13:55	ТП 1-20ф. ПищекOMBинат	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
55	17.02.15 17:15	17.02.15 17:55	ТП 1-24,ф№1	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
56	20.02.15 20:45	20.02.15 21:30	ТП 1-33, ВЛ-0,4кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
57	25.02.15 13:10	25.02.15 15:35	ТП 1-64 , РУ-0,4кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
58	2015-03-02 11:12:00.000	2015-03-02 12:04:00.000	РП5 ф15; На повреждении КЛ 6 кВ РП5 ф15 - ТП432	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
59	2015-03-03 09:26:00.000	2015-03-03 10:14:00.000	РП21 ф9; На повреждении КЛ 10 кВ ТП22 - ТП303.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
60	2015-03-06 07:02:00.000	2015-03-06 09:19:00.000	ПС Западная, яч. 35, РП10 ф17, 19; На повреждении КЛ-6кВ ТП194 - ТП277.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
61	2015-03-06 08:02:00.000	2015-03-06 09:25:00.000	РП10 ф17, 19; На повреждении КЛ- 6кВ ТП194 - ТП277.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
62	2015-03-11 13:13:00.000	2015-03-11 16:20:00.000	ПС Западная яч.10; На повреждении КЛ 6 кВ п/с "Западная" яч.№10 - РП7 Ф4 каб1.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
63	2015-03-12 10:35:00.000	2015-03-12 11:27:00.000	ТП33 ф4 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
64	2015-03-14 08:49:00.000	2015-03-14 09:50:00.000	ТП740 ф2 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
65	2015-03-17 11:35:00.000	2015-03-17 12:15:00.000	РП7 ф14; Повреждение на ЛЭП-26	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
66	2015-03-19 12:32:00.000	2015-03-19 14:34:00.000	ТП-317 ф2, 10 - в/вывод - обрыв провода	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
67	2015-03-20 19:07:00.000	2015-03-20 19:58:00.000	РП32 ф13; На повреждении КЛ-10 кВ РП32 Ф-13 - ТП803	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
68	2015-03-28 12:00:00.000	2015-03-28 14:51:00.000	ТП627 ф2 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
69	2015-03-28 12:20:00.000	2015-03-28 14:00:00.000	ТП43 ф3 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
70	2015-03-28 18:47:00.000	2015-03-28 19:27:00.000	ТП257 РУ-0,4кВ; ТП257 РУ-0,4кВ перекрытие в ЩО-70	Осмотр РУ-0,4кВ, устранение повреждений, замена ПН
71	2015-03-31 20:14:00.000	2015-03-31 20:59:00.000	ТП179 ф1 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
72	03.03.15 23:55	04.03.15 1:50	РТП-1 яч №5 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
73	07.03.15 8:40	07.03.15 9:10	ТП-67 Ф №1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
74	31.03.15 16:45	31.03.15 18:45	ВЛ-10кВ РП-2 ТП-16	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
75	31.03.15 16:45	31.03.15 17:40	ВЛ-10кВ РП-2 ТП-19	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
76	08.03.15 13:45	08.03.15 15:28	ТП 1-07, ф. Вянгинская	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
77	09.03.15 14:00	09.03.15 14:45	ТП 1-16, ф. Дома	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
78	14.03.15 2:00	14.03.15 9:20	ТП-16 КЛ-10кВ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
79	2015-04-03 15:16:00.000	2015-04-03 16:09:00.000	ТП669 ф4 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
80	2015-04-05 06:07:00.000	2015-04-05 07:03:00.000	ЗРУ ф12; На повреждении КЛ-6кВ ТП239 - ТП125.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
81	2015-04-05 06:07:00.000	2015-04-05 06:42:00.000	ЗРУ ф12; На повреждении КЛ-6кВ ТП239 - ТП125.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
82	2015-04-06 09:55:00.000	2015-04-06 10:50:00.000	РП36 ф9; На повреждении КЛ-6кВ ТП161 - ТП182.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
83	2015-04-07 15:05:00.000	2015-04-07 17:35:00.000	ТП367 ф2; На повреждении КЛ-0,4кВ ТП 367 ф2 - ВРУ Герцена, 72	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
84	2015-04-07 15:27:00.000	2015-04-07 16:29:00.000	РП9 ф8; На повреждении КЛ-6кВ ТП60 - ТП330.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
85	2015-04-09 19:11:00.000	2015-04-09 22:05:00.000	ТП238 ф1 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
86	2015-04-11 10:10:00.000	2015-04-11 11:00:00.000	КТП627 ф1 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
87	2015-04-11 10:11:00.000	2015-04-11 11:00:00.000	КТП627 ф1 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
88	2015-04-11 12:04:00.000	2015-04-11 12:55:00.000	КТП627 ф1 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
89	2015-04-11 13:35:00.000	2015-04-11 14:08:00.000	ТП317 ф2, 10 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
90	2015-04-11 14:30:00.000	2015-04-11 17:29:00.000	ТП248 ф4 в/вывод; Ф4 в/в ул. Западная, 5	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
91	2015-04-11 14:45:00.000	2015-04-11 15:39:00.000	ТП721 ф15 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
92	2015-04-11 16:14:00.000	2015-04-11 18:19:00.000	КТП814 ф1 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
93	2015-04-11 18:22:00.000	2015-04-11 18:42:00.000	ТП189 ф24 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
94	2015-04-12 16:29:00.000	2015-04-12 17:17:00.000	РП-29 ф7; На повреждении КЛ 10 кВ ТП64 - ТП487	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
95	2015-04-15 16:25:00.000	2015-04-15 17:31:00.000	ТП367 ф2; ж/д Герцена, 72	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
96	2015-04-18 19:27:00.000	2015-04-18 20:01:00.000	РП-27 ф5; На повреждении КЛ-10кВ ТП603 - ТП747 К-1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
97	2015-04-19 17:53:00.000	2015-04-19 18:48:00.000	РП-42 ф9; На повреждении КЛ-10кВ ТП575 - ТП150	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
98	2015-04-21 17:40:00.000	2015-04-21 18:32:00.000	ТП282 ф10; КЛ-0,4кВ ТП282 ф10 - ВРУ Гоголя,88	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
99	2015-04-21 18:52:00.000	2015-04-21 19:21:00.000	РП-30 ф20;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
100	2015-04-24 16:50:00.000	2015-04-24 17:20:00.000	ЗРУ ф7; На повреждении КЛ 6 кВ ТП406 - ТП715	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
101	2015-04-29 09:48:00.000	2015-04-29 12:09:00.000	ПС Вологда, яч. 305; На повреждении КЛ-10кВ ТП516 - ЛЭП№6 К-1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
102	2015-04-30 03:09:00.000	2015-04-30 04:02:00.000	РП32 ф9; На повреждении КЛ 10 кВ РП32 ф9 - ТП581.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
103	2015-04-30 11:35:00.000	2015-04-30 12:53:00.000	РП3 ф6; На повреждении КЛ 6кВ ТП365 - ТП371.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
104	20.04.15 1:35	20.04.15 2:00	ТП-67 ф№ 4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
105	11.04.15 17:15	11.04.15 18:10	КЛ-10кВ ТП26-ТП51-ТП22	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
106	11.04.15 22:20	11.04.15 23:35	КЛ-10кВ ТП26-ТП51-ТП21-ТП6	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
107	11.04.15 11:26	11.04.15 12:55	ТП 1-31, РУ-10кВ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
108	24.04.15 9:15	24.04.15 11:00	ТП 1-30, ф. Октябрьская	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
109	30.04.15 10:00	30.04.15 10:30	ТП 1-29, ф. Вянгинская	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
110	30.04.15 13:50	30.04.15 14:25	ТП -26 ф. Пенсионный фонд	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
111	2015-05-02 12:37:00.000	2015-05-02 13:14:00.000	РП23 ф8 в/вывод; Пер. 3 Турундаевский 6	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
112	2015-05-03 15:05:00.000	2015-05-03 15:26:00.000	ТП713 ф5 в/вывод; Заболотный пер.,33.	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
113	2015-05-04 04:45:00.000	2015-05-04 06:12:00.000	ГПП-2 яч.53; На повреждении КЛ-10кВ ЛЭП№9 - ТП845, КЛ-10кВ ЛЭП№9 - ТП523	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
114	2015-05-08 20:41:00.000	2015-05-08 22:10:00.000	РП14 ф13; На повреждении КЛ-10кВ ТП280 - ТП599.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
115	2015-05-09 12:16:00.000	2015-05-09 13:02:00.000	РП7 ф16;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
116	2015-05-10 01:40:00.000	2015-05-10 02:15:00.000	ПС Центральная РУ-10кВ яч.28; На повреждении КЛ-6кВ ТП59 - ТП263	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
117	2015-05-11 15:00:00.000	2015-05-11 15:25:00.000	ТП391 ф3 в/вывод; обрыв вводного фазного провода с опоры на ж/д Железнодорожная,90	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
118	2015-05-11 16:26:00.000	2015-05-11 17:00:00.000	ПС Восточная яч. 15; На повреждении КЛ-10кВ РП31 Ф1 - РП30 Ф17.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
119	2015-05-12 04:36:00.000	2015-05-12 06:09:00.000	РП5 ф23; На повреждении КЛ 6 кВ ТП176 - ТП432	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
120	2015-05-13 08:55:00.000	2015-05-13 11:00:00.000	ТП-518 ф8, 21; На повреждении 2каб. перемычки 0,4кВ ш. Пошехонское, 13 ВРУ под. 5 - ВРУ под. 3	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
121	2015-05-15 19:00:00.000	2015-05-15 20:01:00.000	РП27 ф12; На повреждении КЛ 10 кВ ТП603 - ТП535	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
122	2015-05-17 19:06:00.000	2015-05-17 20:20:00.000	РП Горка яч.4; ВЛ-10кВ №37 - ветка на проводах	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
123	2015-05-19 07:45:00.000	2015-05-19 09:30:00.000	ТП131 ф14 в/вывод; Саммера,22 обрыв линейного фазного провода	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
124	2015-05-23 06:13:00.000	2015-05-23 07:12:00.000	РП29 ф7; На повреждении КЛ-10 кВ ТП416 - ТП33 каб.2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
125	2015-05-26 11:49:00.000	2015-05-26 12:48:00.000	ТЭЦ яч. 3; На повреждении КЛ 6 кВ ТП101 - ТП340	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
126	2015-05-27 10:25:00.000	2015-05-27 12:32:00.000	ЗРУ ф12; КЛ-6кВ ТП133 - ТП188.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
127	2015-05-27 23:05:00.000	2015-05-27 23:35:00.000	ТП-411 ф10,11; КЛ 0,4кВ ТП-411 ф10,11 - ВРУ Кафе Советский пр., 131	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
128	2015-05-29 21:00:00.000	2015-05-29 21:56:00.000	ТП280 ф5 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
129	2015-05-30 11:30:00.000	2015-05-30 11:52:00.000	ТП454 ф23 в/вывод;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
130	2015-05-31 00:29:00.000	2015-05-31 02:27:00.000	РП19 ф7; КТП670	Осмотр РУ-10кВ, устранение повреждений, замена ИП
131	2015-05-31 04:50:00.000	2015-05-31 06:02:00.000	РП Горка яч.4;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
132	2015-05-31 13:59:00.000	2015-05-31 15:47:00.000	ПС Молочное яч.18; На повреждении КЛ 10 кВ ТП-8 - ТП-9	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
133	03.05.15 16:30	03.05.15 17:35	ВЛ-10кВ оп.№15 ф.Школа (с.Шуйское)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
134	13.05.15 10:59	13.05.15 12:00	ТП-10 ф№ 7 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
135	13.05.15 18:10	13.05.15 18:50	ТП-2 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
136	20.05.15 17:47	20.05.15 18:20	ТП-48 ф№5 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
137	28.05.15 15:50	28.05.15 16:00	ТП-25 ф№ 4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
138	31.05.15 10:00	31.05.15 10:40	ТП-25 ф№1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
139	27.05.15 11:00	27.05.15 11:55	КЛ-10кВ ТП13- ТП61	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
140	30.05.15 21:30	31.05.15 2:00	КЛ-10кВ ТП9- ТП10	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
141	31.05.15 16:45	31.05.15 18:45	ВЛ-10кВ РП-2 ТП-16	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
142	02.05.15 12:05	02.05.15 12:50	ТП 1-20, ф. Пищекombинат	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
143	13.05.15 12:45	13.05.15 15:10	ТП 1-02, ф. Центр, ф. Наволоки	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
144	13.05.15 12:58	13.05.15 13:25	ТП 1-23, ф. Просвещения	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
145	14.05.15 13:55	14.05.15 14:30	ТП 1-09, ф. Южная ,	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
146	14.05.15 16:05	14.05.15 16:55	ТП 1-09 , ф. Южная	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
147	26.05.15 6:40	26.05.15 7:10	ТП 1-03, ТП 1-12	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
148	28.05.15 14:50	28.05.15 15:53	ПС Белоусово, Ф№7	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
149	31.05.15 9:00	31.05.15 14:00	ВЛ-10 кВ ф. Липин Бор	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
150	2015-06-01 16:32:00.000	2015-06-01 17:43:00.000	ПС Молочное яч.10;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
151	2015-06-07 20:59:00.000	2015-06-07 21:59:00.000	ТП1ФЗ; в/в	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
152	2015-06-08 11:38:00.000	2015-06-08 13:21:00.000	п/с "Ананьино" яч.7; ктп623 на повреждении проходные изоляторы.	Осмотр РУ-10кВ, устранение повреждений, замена ИП
153	2015-06-09 15:10:00.000	2015-06-09 17:22:00.000	ТП-142 ф-8 в/в; ТП-142 ф-8 в/в	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
154	2015-06-09 16:27:00.000	2015-06-09 17:39:00.000	ТП319 Ф10 в/в ;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
155	2015-06-09 16:30:00.000	2015-06-09 17:23:00.000	ТП661 Ф9 в/в ;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
156	2015-06-10 09:03:00.000	2015-06-10 09:54:00.000	РП29Ф7; НА ПОВРЕЖДЕНИИ КЛ ТП33-ТП374	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
157	2015-06-14 15:30:00.000	2015-06-14 15:40:00.000	ТП304 Ф5 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
158	2015-06-15 02:00:00.000	2015-06-15 02:58:00.000	РП 30 РУ10кВ Ф-16 МВ;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
159	2015-06-16 16:00:00.000	2015-06-16 21:45:00.000	ТП220 ф12; ТП220 ф12	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
160	2015-06-20 10:55:00.000	2015-06-20 11:20:00.000	ТП 635 Ф8,9в\в; Емельяновская ,10	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
161	2015-06-21 04:16:00.000	2015-06-21 06:55:00.000	РП-27 РУ-10 кВ ф-1;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
162	2015-06-21 12:21:00.000	2015-06-21 16:48:00.000	ТП-307 Ф-8,Ф-9 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
163	2015-06-22 10:00:00.000	2015-06-22 14:30:00.000	ТП668 Ф2 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
164	2015-06-25 18:35:00.000	2015-06-25 21:27:00.000	ТП-303 ф-6; На повреждении КЛ-0,4кВ ТП303 Ф6 - ВРУ ж/д Октябрьская,6	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
165	2015-06-29 08:47:00.000	2015-06-29 09:12:00.000	ТП -142 Ф-8 в/в Солодунова;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
166	28.06.15 7:10	28.06.15 8:25	ТП-3 РУ-10кВ (с.Устье)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
167	01.06.15 10:00	01.06.15 10:20	ТП-79 ф№6 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
168	03.06.15 17:10	03.06.15 17:55	ТП-62 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
169	05.06.15 15:20	05.06.15 15:40	ТП-79 ф№6 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
170	06.06.15 21:20	06.06.15 21:30	ТП-95 ф№13 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
171	08.06.15 14:25	08.06.15 15:00	ТП-58 ф№3 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
172	11.06.15 22:40	11.06.15 23:00	ТП-51 ф№1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
173	13.06.15 9:10	13.06.15 9:30	ТП-6 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
174	21.06.15 8:00	21.06.15 8:40	ТП-58 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
175	30.06.15 14:30	30.06.15 16:30	ТП-57 ф№8 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
176	22.06.15 2:25	22.06.15 12:30	ТП-16 КЛ-10кВ - ВЛ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
177	15.06.15 17:15	15.06.15 18:10	КЛ-10кВ ТП51-ТП22	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
178	21.06.15 8:30	21.06.15 9:10	ВЛ-10кВ РП-2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
179	21.06.15 17:20	21.06.15 18:00	ВЛ-10кВ РП-2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
180	21.06.15 21:30	22.06.15 4:30	КЛ-10кВ ТП9-ТП10	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
181	07.06.15 16:02	07.06.15 17:20	ВЛ-6кВ от ЛР №5-4, ТП 7-07	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
182	08.06.15 13:20	08.06.15 13:50	ТП 1-30, ф. Октябрьская	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
183	09.06.15 15:25	09.06.15 16:00	ТП 1-03, ф. Октябрьская-рынок	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
184	10.06.15 15:10	10.06.15 15:50	ТП 1-87, ф. Воспоминаний	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
185	2015-07-06 16:00:00.000	2015-07-06 17:48:00.000	ТП 669 Ф17 в/в; КЛ-0,4кВ оп.в/в - Осаново д.2а	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
186	2015-07-08 15:05:00.000	2015-07-08 15:35:00.000	РП14 Ф4; КЛ РП14Ф4-ТП85	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
187	2015-07-15 19:39:00.000	2015-07-15 20:47:00.000	РП 13 Ф17; На повреждении КЛ-6кВ ТП388 - ТП310.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
188	2015-07-21 13:48:00.000	2015-07-21 15:19:00.000	ТЭЦ яч.3; На повр. КЛ-6кВ ТП217 - ТП833.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
189	2015-07-26 10:55:00.000	2015-07-26 11:47:00.000	ТП233 Ф18,Ф20; Вывели в ремонт КЛ-0,4кВ ТП233 Ф20 - ВРУ ж/д Старое ш.2-б.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
190	2015-07-27 14:00:00.000	2015-07-27 14:12:00.000	ТП64 РУ-0,4кВ ф-1 ;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
191	2015-07-28 10:50:00.000	2015-07-28 11:15:00.000	КТП627 0,4кВ АВ в щите на опоре; АВ 80А	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
192	2015-07-28 19:12:00.000	2015-07-28 19:25:00.000	ТП318 0,4кВ Ф12;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
193	2015-07-29 13:20:00.000	2015-07-29 14:05:00.000	ТП497 ф5 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
194	2015-07-29 19:35:00.000	2015-07-29 21:38:00.000	ТП155 Ф4;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
195	2015-07-29 19:35:00.000	2015-07-29 20:40:00.000	ТП155 Ф7 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
196	06.07.15 15:40	06.07.15 16:00	ТП-23 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
197	10.07.15 17:00	10.07.15 17:20	ТП-11 ф№9 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
198	12.07.15 10:00	12.07.15 10:30	ТП-35 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
199	13.07.15 10:55	13.07.15 11:20	ТП-23 ф№6 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
200	14.07.15 9:50	14.07.15 10:20	ТП-58 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
201	17.07.15 16:40	17.07.15 18:00	ТП-19 ф№6 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
202	24.07.15 11:05	24.07.15 11:50	ГПП 110/6 яч№59 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
203	06.07.15 0:30	06.07.15 1:40	КЛ-10кВ ТП42-ТП22	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
204	01.07.15 7:10	01.07.15 11:30	ТП 1-03, ф. Советский пр-т	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
205	09.07.15 12:20	09.07.15 13:05	ТП 1-30, ф. Стадион,	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
206	26.07.15 9:20	26.07.15 9:40	ТП 1-30, ф. Некрасова	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
207	26.07.15 8:20	26.07.15 8:30	ТП 1-08, ф. Кафе	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
208	2015-08-01 13:17:00.000	2015-08-01 13:25:00.000	ТП135 Ф8в/в 0,4кВ; пер.Тополёвый 3	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
209	2015-08-03 14:08:00.000	2015-08-03 14:40:00.000	ТП225 Ф4,19 0,4кВ;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
210	2015-08-03 14:16:00.000	2015-08-03 16:00:00.000	ТП356 Ф13 0,4кВ;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
211	2015-08-03 16:22:00.000	2015-08-03 16:39:00.000	КТП29 Ф3 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
212	2015-08-03 16:37:00.000	2015-08-03 17:01:00.000	ТП497 Ф10 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
213	2015-08-06 13:59:00.000	2015-08-06 14:58:00.000	ТП-441 ф-7; КЛ-0,4 кВ Комсомольская 42 ВРУ под.№2 - ВРУ под.№7.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
214	2015-08-07 10:20:00.000	2015-08-07 13:25:00.000	ТП 319 Ф10в/в; Пригородная, 2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
215	2015-08-07 16:55:00.000	2015-08-07 19:49:00.000	РП26 Ф9;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
216	2015-08-12 18:15:00.000	2015-08-12 18:33:00.000	РП-5 РУ-6КВ Ф-7;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
217	2015-08-13 01:40:00.000	2015-08-13 02:00:00.000	РП 31 Ф7; На повреждении КЛ-10кВ ТП376 - ТП615 К-1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
218	2015-08-13 11:09:00.000	2015-08-13 14:17:00.000	ТП319 0,4кВ Ф10В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
219	2015-08-14 14:34:00.000	2015-08-14 15:49:00.000	ТП124 Ф10; Долгий пер.21	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
220	2015-08-14 16:12:00.000	2015-08-14 16:36:00.000	пс "Ананьино" яч.7.; ЛЭП-31 Отгорание фазного спуска на ЛР №84 (КТП 623).	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
221	2015-08-14 23:07:00.000	2015-08-14 23:39:00.000	ТП 319 ф10 в/в 0,4кВ;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
222	2015-08-19 18:35:00.000	2015-08-19 20:18:00.000	ТП307 Ф8,9 ;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
223	2015-08-26 10:17:00.000	2015-08-26 10:35:00.000	РП-2 ф9 ВВ; На поврежд. КЛ-10кВ РП- 6 ф8 - ТП329.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
224	2015-08-27 14:47:00.000	2015-08-27 15:52:00.000	РП 9 Ф8 МВ; На повреждении КЛ-6кВ ТП112 - ТП777.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
225	05.08.15 13:30	05.08.15 14:00	ТП-79 ф№5 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
226	14.08.15 15:10	14.08.15 15:40	ТП-95 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
227	14.08.15 15:40	14.08.15 16:20	ТП-33 ф№1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
228	17.08.15 15:52	17.08.15 16:40	ТП-33 ф№1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
229	20.08.15 15:00	20.08.15 15:30	Тп-78 РУ-6 кВ (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
230	24.08.15 9:30	24.08.15 10:10	ГПП 110/6 яч №14 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
231	24.08.15 11:20	24.08.15 13:15	РТП-6 РУ-6 яч№3 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
232	28.08.15 17:00	28.08.15 17:30	ТП-54 ф№9 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
233	25.08.15 6:45	25.08.15 9:40	ТП-31 КЛ-10кВ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
234	26.08.15 14:30	26.08.15 18:35	ТП-20 КЛ-10кВ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
235	29.08.15 6:45	29.08.15 7:20	ВЛ-10кВ РП-2 РТП	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
236	29.08.15 9:20	29.08.15 9:40	ВЛ-10кВ РП-2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
237	12.08.15 21:00	12.08.15 21:31	ПС Восточная, ф№4	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
238	15.08.15 15:36	15.08.15 17:00	ТП 1-07 ф. Вянгинская	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
239	15.08.15 16:15	15.08.15 17:00	ТП 1-30, ф. Некрасова	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
240	20.08.15 7:30	20.08.15 10:00	ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-31	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
241	28.08.15 12:30	28.08.15 13:50	ТП 1-25, ф. РЭС	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
242	2015-09-02 09:12:00.000	2015-09-02 10:42:00.000	РП30Ф20; ТП546 каб.перемычка на Т1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
243	2015-09-03 13:20:00.000	2015-09-03 15:21:00.000	ПС"Восточная" яч.2, 21; РП-39 РУ-10кВ перекрытие на СМВ.	Осмотр РУ-10кВ, устранение повреждений, испытание повышенным напряжением
244	2015-09-06 17:00:00.000	2015-09-06 17:44:00.000	КТП139 Ф2 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
245	2015-09-06 18:20:00.000	2015-09-06 18:50:00.000	КТП139 Ф2 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
246	2015-09-08 09:57:00.000	2015-09-08 10:56:00.000	ТП692 Ф2 в/в ;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
247	2015-09-08 17:08:00.000	2015-09-08 18:33:00.000	ТП521 Ф19; ВРУ котельной Колхозная,71а	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
248	2015-09-08 17:08:00.000	2015-09-08 17:53:00.000	ТП136 Ф11 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
249	2015-09-09 13:15:00.000	2015-09-09 15:42:00.000	ТП36 Ф-3. Ф-6 в/в Ударников;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
250	2015-09-10 04:32:00.000	2015-09-10 05:43:00.000	РП-14 РУ-10кВ ф12; КТП212 РУ-10кВ сгорели 2ПК -> Т-1.	Осмотр РУ-10кВ, устранение повреждений, испытание повышенным напряжением
251	2015-09-10 18:57:00.000	2015-09-10 19:10:00.000	ТП466 Ф13В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
252	2015-09-14 09:45:00.000	2015-09-14 10:27:00.000	ТП131 Ф14 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
253	2015-09-14 13:00:00.000	2015-09-14 16:25:00.000	ТП436 Ф2,3,12,21;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
254	2015-09-14 13:10:00.000	2015-09-14 16:16:00.000	ТП233 Ф14,16 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
255	2015-09-15 15:30:00.000	2015-09-15 15:46:00.000	РП-13 ф17 МВ; На поврежд. КЛ-6кВ ТП388 - ТП469.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
256	2015-09-19 14:14:00.000	2015-09-19 14:48:00.000	РП-31 ф13 МВ; ТП615 на поврежд. каб. перемычка 10кВ -> Т-1	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
257	2015-09-21 08:09:00.000	2015-09-21 08:33:00.000	ПС Городская" ЗРУ Ф-7 МВ ; ПС Городская" ЗРУ Ф-7 МВ на повреждении к.л. 6 кВ ТП-406-ТП-715	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
258	2015-09-21 11:16:00.000	2015-09-21 12:00:00.000	ТП-22 РУ-0.4кВ Ф-18,Ф-23-ВРУ Благовещенская 9;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
259	2015-09-25 16:12:00.000	2015-09-25 17:06:00.000	ТП-599 РУ-0.4кВ Ф-1в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
260	2015-09-28 10:26:00.000	2015-09-28 12:41:00.000	РП27Ф5; На повреждении КЛ-10кВ ТП458 - ТП515 К-2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
261	2015-09-28 11:52:00.000	2015-09-28 12:41:00.000	РП27Ф5; КЛ-10кВ ТП602-ТП603 К-2,	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
262	05.09.15 10:20	05.09.15 10:40	ТП-93 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
263	11.09.15 9:50	11.09.15 10:20	ТП-83 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
264	12.09.15 17:55	12.09.15 18:35	РТП-6 яч №3 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
265	21.09.15 11:00	21.09.15 11:30	ТП-42 ф№7 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
266	26.09.15 11:15	26.09.15 11:55	ТП-83 ф№7 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
267	26.09.15 17:25	26.09.15 17:50	ТП-50 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
268	29.09.15 9:20	29.09.15 9:40	ТП-11 ф№9 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
269	29.09.15 11:40	29.09.15 12:10	ТП-83 ф№7 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
270	07.09.15 16:20	07.09.15 16:40	ВЛ-10кВ РП-2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
271	07.09.15 18:35	07.09.15 18:50	ВЛ-10кВ РП-2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
272	07.09.15 19:10	07.09.15 19:20	ВЛ-10кВ РП-2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
273	11.09.15 0:15	11.09.15 0:30	ТП 1-01, ф. Ленина	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
274	25.09.15 17:20	25.09.15 18:50	ТП 1-05, ф. Город	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
275	28.09.15 12:30	28.09.15 14:30	ТП 142-09, ф. Водонапорная башня	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
276	28.09.15 15:55	28.09.15 16:15	ТП 1-03, ф. Октябрьская-рынок	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
277	2015-10-03 01:59:00.000	2015-10-03 03:41:00.000	ГПП-2 яч.53; ЛЭП-49 отгорел спуск -> ЛР-15.	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
278	2015-10-03 03:00:00.000	2015-10-03 08:20:00.000	ТП-261 Ф 24 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
279	2015-10-03 05:29:00.000	2015-10-03 11:39:00.000	ТП-417 ВН наЛЭП№5;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
280	2015-10-03 08:30:00.000	2015-10-03 17:27:00.000	ТП713 Ф 5 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
281	2015-10-03 08:30:00.000	2015-10-03 17:01:00.000	тп679 Ф3 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
282	2015-10-03 11:10:00.000	2015-10-03 19:12:00.000	ТП721 Ф15в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
283	2015-10-03 15:10:00.000	2015-10-03 15:25:00.000	ТП497 Ф5 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
284	2015-10-03 16:16:00.000	2015-10-03 17:05:00.000	ТП6 Ф3 Ф1В/В;.	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
285	2015-10-03 22:00:00.000	2015-10-03 22:19:00.000	ТП549 Ф3в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
286	2015-10-04 08:04:00.000	2015-10-04 08:45:00.000	ТП673 Ф5 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
287	2015-10-04 08:56:00.000	2015-10-04 09:13:00.000	ТП317 Ф2,10 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
288	2015-10-08 09:00:00.000	2015-10-08 17:38:00.000	ТП134Ф12;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
289	2015-10-08 11:50:00.000	2015-10-08 17:47:00.000	ТП537Ф11;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
290	2015-10-09 04:04:00.000	2015-10-09 05:04:00.000	РП-21 Ф14 МВ; на повреждении к.л.10кВ ТП-20-ТП-27	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
291	2015-10-09 19:05:00.000	2015-10-09 20:15:00.000	ТП280Ф3 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
292	2015-10-12 02:00:00.000	2015-10-12 03:00:00.000	ТП547 Ф3 в/в; Никольская,22	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
293	2015-10-12 15:35:00.000	2015-10-12 15:49:00.000	ТП37 РУ0,4кВ Ф3в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
294	2015-10-15 22:42:00.000	2015-10-15 23:30:00.000	ЗРУ Ф7; На повреждении КЛ-10кВ ТП131 - ТП406 К-1.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
295	2015-10-15 22:43:00.000	2015-10-16 00:21:00.000	РП9 Ф2; На повреждении КЛ-6кВ РП9 Ф2 - ТП846.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
296	2015-10-16 12:26:00.000	2015-10-16 12:42:00.000	ТП406 0,4кВ Ф13;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
297	2015-10-19 07:00:00.000	2015-10-19 08:17:00.000	КТП-568 РУ-0.4кВ Ф4 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
298	2015-10-19 08:11:00.000	2015-10-19 09:58:00.000	ТП245 Ф7в/в; ж/д Наб6Арм167	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
299	2015-10-19 14:53:00.000	2015-10-19 15:03:00.000	ТП-568 Ф4в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
300	2015-10-19 20:05:00.000	2015-10-19 20:25:00.000	ТП37 Ф2в/в; Ольховая,39	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
301	2015-10-20 09:15:00.000	2015-10-20 09:30:00.000	ТП-440 ф-2,10; На повреждении кл-0.4 кВ ТП-440 ф-2- Поликлиника №3	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
302	2015-10-21 22:18:00.000	2015-10-21 23:40:00.000	РП5 Ф24 МВ; РП5 Ф24 МВ на повреждении каб. перем. 6кВ ТП-44 РУ6кВ-кам.Т-2	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
303	2015-10-21 22:22:00.000	2015-10-21 22:28:00.000	РП32 РУ10кВ 1Сек . сб. шин	Ремонт РУ-10кВ, испытание повышенным напряжением
304	2015-10-23 20:21:00.000	2015-10-23 20:48:00.000	КТП527 Ф2,Ф3в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
305	2015-10-26 10:58:00.000	2015-10-26 13:59:00.000	ГПП2 яч 53; Оборван провод ВЛ-10кВ на отпайке от ЛЭП№9 в сторону КТП-727	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
306	2015-10-28 13:10:00.000	2015-10-28 13:45:00.000	ТП37 Ф2 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
307	03.10.15 8:30	03.10.15 9:30	ТП-8, ф.7 ВЛ-0,4кВ (с.Кубенское)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
308	03.10.15 7:30	03.10.15 8:00	ТП-11 ф.№1 Гражданская (с.Кубенское)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
309	03.10.15 9:20	03.10.15 10:20	ТП-4 ф.Заводская (с.Устье)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
310	03.10.15 10:30	03.10.15 11:10	ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.Юбилейная (с.Шуйское)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
311	01.10.15 15:30	01.10.15 15:50	ТП-11 ф№9 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
312	03.10.15 0:10	03.10.15 0:25	ТП-1 ф№1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
313	03.10.15 1:40	03.10.15 2:00	ТП-64 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
314	03.10.15 8:45	03.10.15 9:15	ТП-35 ф№2 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
315	03.10.15 8:45	03.10.15 10:04	ТП-22 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
316	03.10.15 8:45	03.10.15 10:35	ТП-11 ф№9 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
317	03.10.15 8:45	03.10.15 10:42	ТП-202 ф№1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
318	03.10.15 8:45	03.10.15 11:00	Тп-33 ф№4 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
319	03.10.15 8:45	03.10.15 11:37	ТП-52 ф№13 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
320	05.10.15 5:00	05.10.15 5:45	РТП-2 яч№5 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
321	12.10.15 14:35	12.10.15 15:00	ТП-29 ф№3 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
322	19.10.15 20:40	19.10.15 21:10	ТП-83 ф№7 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
323	03.10.15 0:25	03.10.15 3:35	ВЛ-10кВ РП-2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
324	03.10.15 8:35	04.10.15 7:24	ВЛ-10кВ ТП53 ф. Город3	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
325	23.10.15 11:30	23.10.15 11:42	ВЛ-10кВ РП-2	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
326	02.10.15 22:15	02.10.15 22:55	ТП 1-34, РУ-0,4кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
327	02.10.15 22:15	02.10.15 23:10	ТП 1-121, ф. Кафе	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
328	03.10.15 8:36	03.10.15 12:45	ТП 1-95, ф. Цюрупы	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
329	06.10.15 14:45	06.10.15 15:20	ТП-1-05, ф-котельная	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
330	10.10.15 15:50	10.10.15 16:20	ТП 1-19, ф. Ленина	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
331	31.10.15 10:00	31.10.15 10:15	ТП 1-02, ф. Центр	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
332	03.10.15 3:00	03.10.15 16:00	ВЛ-10 кВ ф. Липин Бор	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
333	23.10.15 3:00	23.10.15 4:40	ТП-3 ф. Красноармейская	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
334	2015-11-02 15:44:00.000	2015-11-02 16:55:00.000	ГПП-2 яч.24; На повр. КЛ-10кВ ТП530-ТП533.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
335	2015-11-06 15:35:00.000	2015-11-06 16:22:00.000	КТП229 Ф2 в/в .	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
336	2015-11-13 10:47:00.000	2015-11-13 11:58:00.000	РЛ5 ф30; На повреждении каб.линии:ТП784-ТП522,ТП522-ТП521.	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
337	2015-11-13 15:40:00.000	2015-11-13 16:33:00.000	КТП138 Ф2;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
338	2015-11-21 17:15:00.000	2015-11-21 17:37:00.000	ТП135Ф10 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
339	2015-11-21 21:36:00.000	2015-11-21 22:00:00.000	КТП-713 РУ-0.4кВ Ф-3в/в	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
340	03.11.15 14:30	03.11.15 15:30	Сух КБК РУ-1 яч 1 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
341	07.11.15 10:45	07.11.15 12:35	ГПП 110/6 Вологдаэнерго (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
342	24.11.15 16:50	24.11.2015 17:55	РТП-2 яч№5 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
343	24.11.15 21:17	24.11.15 23:17	ТП-45 РУ-10кВ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
344	02.11.15 8:25	02.11.15 9:00	ТП 1-13, РУ-0,4кВ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
345	04.11.15 20:30	04.11.15 23:10	ТП 1-18, ф. Зари	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
346	05.11.15 9:15	05.11.15 11:38	ТП 1-33, ф Никитина	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
347	06.11.15 15:20	06.11.15 16:05	ТП 1-18, ф. Зари	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
348	16.11.15 15:00	16.11.15 15:45	ТП 1-36 , РУ-0,4кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
349	17.11.15 20:10	17.11.15 21:15	ТП 1-16, РУ-0,4кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
350	20.11.15 9:40	20.11.15 10:50	ТП 1-111, РУ-6кВ	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
351	30.11.15 10:16	30.11.15 10:50	ПС Восточная, Ф№11, ТП 1-27	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
352	2015-12-03 09:10:00.000	2015-12-03 09:38:00.000	ТП427 Ф16 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
353	2015-12-07 08:37:00.000	2015-12-07 10:17:00.000	ТП151 Ф6 в/в;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
354	2015-12-07 09:30:00.000	2015-12-07 10:07:00.000	ТП619 РУ0,4кВ Ф5 В/В;	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
355	2015-12-07 10:55:00.000	2015-12-07 13:55:00.000	ТП380 Ф3 В/В; устранён обрыв	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
356	2015-12-07 11:01:00.000	2015-12-07 12:01:00.000	РП10 Ф17; на повреждении кл.6кВ ТП194-ТП277	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
357	2015-12-07 11:02:00.000	2015-12-07 11:12:00.000	ТП578 Ф3; кабель 1 на Гагарина 62б	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
358	2015-12-11 22:00:00.000	2015-12-11 23:35:00.000	ТП151 Ф1 ; ТП151 Ф1 в/в	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
359	2015-12-13 03:59:00.000	2015-12-13 05:37:00.000	ТП312Ф1 в/в; обрыв	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
360	2015-12-19 19:54:00.000	2015-12-19 22:15:00.000	КТП29 Ф7 ; КТП29 Ф7 в/в	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
361	2015-12-20 17:05:00.000	2015-12-20 18:47:00.000	ПС"Ананьино" яч7; ЛЭП-42 оп.33	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
362	2015-12-20 23:07:00.000	2015-12-21 02:10:00.000	ГПП 2 яч.53; на повреждении кл 10кВ опора ЛЭП9-КТП845	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
363	2015-12-23 21:59:00.000	2015-12-24 00:52:00.000	ТП-470 Ф-18-ВРУ Ярославская7	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
364	2015-12-24 07:37:00.000	2015-12-24 15:57:00.000	ТП-281 Ф-5 - ВРУ Кубинская 13	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
365	2015-12-27 09:47:00.000	2015-12-27 11:09:00.000	ТП82 Ф20; каб.1 на ВРУ Зосимовская 63	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
366	2015-12-28 02:00:00.000	2015-12-28 03:14:00.000	ТП105 Ф-8. Ф-13-ВРУ Зосимовская- 64;	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
367	2015-12-28 22:01:00.000	2015-12-28 22:15:00.000	ТП94 РУ0,4кВ Ф13,Ф15; кл ТП94Ф15- ВРУ Мохова 46	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
368	04.12.15 14:00	04.12.15 14:30	ТП-11 ф№10 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
369	06.12.15 11:40	06.12.15 12:10	ТП-52 ф№13 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
370	06.12.15 13:15	06.12.15 13:40	ТП-64 ф№1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
371	07.12.15 9:10	07.12.15 9:40	РТП-7 ф№10 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
372	07.12.15 10:30	07.12.15 10:40	ТП-64 ф№1 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
373	16.12.15 13:55	16.12.15 15:05	Сух КБК РУ Мех завод яч№7 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
374	17.12.15 15:20	17.12.15 16:20	Сух КБК яч №4 (г.Сокол)	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
375	21.12.15 9:00	21.12.15 10:15	ТП-58 ф№7 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
376	23.12.15 14:20	23.12.15 14:30	ТП-52 ф№5 (г.Сокол)	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
377	21.12.15 16:15	21.12.15 17:05	КЛ-10кВ РП1 ТП-9	Ремонт кабельной линии, испытание повышенным напряжением
378	22.12.15 18:50	22.12.15 20:35	ВЛ-10кВ РП-1 ф. ШПЗ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
379	01.12.15 21:25	01.12.15 21:55	ТП-1-74 Ф-Карла-Либкнехта	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
380	04.12.15 8:30	04.12.15 9:50	ТП-1-11, РУ-0,4кВ	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
381	07.12.15 13:50	07.12.15 14:35	ТП-1-33 Ф-Никитина	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
382	26.12.15 21:10	26.12.15 21:40	ТП-1-02 Ф-Наволоки	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
383	27.12.15 2:43	27.12.15 3:22	ПС Восточная Ф- 4,	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН
384	31.12.15 20:20	31.12.15 20:40	ТП-1-18 Ф-Шевченко	Осмотр ВЛ, устранение повреждений, замена ПН